

VILPE frånluftshuv, Villahuv

Innehavare/Utfärdat för

VILPE Oy

Kauppatie 9, FIN-65610 Mustasaari, Finland

Produktbeskrivning

Frånluftshuv med invändig kanaldimension \varnothing 125 mm, \varnothing 160 mm, \varnothing 200 mm eller \varnothing 250 mm. Frånluftshuvarna är isolerade med uretan/mineralull/cellplast samt svep av polypropen (PP). Frånluftskanalen är tillverkad av stålplåt. Regnhatten är tillverkad av polypropen (PP). Frånluftshuvarna används tillsammans med genomföringsatts huvudsakligen tillverkad av polypropen med tätningar av EPDM.

Avsedd användning

Frånluftshuv med genomföring för installation på yttertak.

Handelsnamn

VILPE frånluftshuv P-Serie, VILPE Villahuv

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Imkanal*	5:5332
Fuktsäkerhet	6:53, 1:a stycket

* Gäller anslutning till frånluftskanal från kök i bostäder och andra utrymmen med hushållsspis. Ventilationsrör för imkanal ska isoleras med minst 30 mm stenull upp till nivå ovanför taktäckning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VILPE XL undertaksbeslag och Imkanalsmontage, T80056 D
Monteringsanvisning takpannor, T80011 B
Monteringsanvisning Universal plåtprofil, del av T80012 B
Monteringsanvisning papptak, del av T80012 B
Monteringsanvisning profilerad plåtpanna, T80029 C
Monteringsanvisning Classic Vino 2K för bandtäckt plåt och papptak, T80073
Monteringsanvisning XL för takpannor och profilerad plåt, T80168

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Enligt kontrollavtal A-1021-19 daterat 2022-12-23, Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text/etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Frånluftshuven märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsdatum

VILPE Oy, Finland
datum

Emballage märks med:

Innehavare
Artikelnummer
Löpande tillverkningsdatum
Dimension
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

VILPE Oy
nummer
datum
dimension
5240/93
†
1002
RISE
Eurofins

Bedömningsunderlag

Rapport 93B14106 från SP, rapporter RTE52559-96, RTE 56298-95 och VTT-S-10490-10 från VTT, Finland samt rapport EUFI29-22001215-/1 från Eurofins Expert Services, Finland.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-02-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-03-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric