


Installation and Operation instructions

VILPE® ECo Ideal Wireless RH



A: Status LED B: Mode LEDs C: Touch button

1 About this manual

1.1 About the device

The VILPE® ECo Ideal Wireless RH is a user control and humidity sensor for a ventilation system. The device communicates information about ventilation speed request and system status via wireless communications with the central control device.

1.2 How to use this manual

This manual is intended as a reference book by which qualified installers can install the VILPE® ECo Ideal Wireless RH (henceforth called "device") and users can use the device for its intended purpose. Make sure you have read and understood the manual before you install and/or use the device.

1.3 Original instructions

The original instructions for this manual have been written in English. Other language versions of this manual are a translation of the original instructions.

1.4 Admonitions

NOTE

'Note' is used to highlight additional information.

2 Safety

2.1 Directives

Hereby, VILPE Oy declares that the radio equipment type VILPE® ECo Ideal Wireless RH is in compliance with Directive 2014/53/EU. The device meets the following EC directives:

- RTTE directive: 1999/5/EC
- RoHS directive: 2002/95/EC
- WEEE directive: 2002/96/EC

2.2 Signs on the unit

CE marking of conformity

Waste electrical products should not be disposed of with general waste. Please recycle where these facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. 2002/96/EC (WEEE).

2.3 General safety instructions

The device is designed for indoor use only. Do not expose the device to rain or moisture, to avoid short circuit. Short circuit may cause fire or electric shock hazard. Operate the device between 0°C and 40°C. For cleaning of the device use a soft damp cloth only. Never use any abrasive or chemical cleaner. Do not paint the device.

2.4 Batteries

Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like; danger of damage if battery is incorrectly replaced. Batteries should not be disposed of with general waste. Please recycle where these facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

3 Description

3.1 Intended use

The device is designed for following purposes:

- 1 To set the speed level of ventilation through the fan speed, based on user input or measured humidity level.
- 2 To set parameters for the ventilation control.

Every other or further use is not in conformance with the intended use.

3.2 Working principle

The device communicates with the control device using wireless communications, in order to control the ventilation. Via the button and LEDs you can read and set the mode of control that the ventilation system currently is in. When in Auto mode, the device requests the level of ventilation based on the relative humidity (RH).

3.2.1 Ventilation speeds and modes

The ventilation system runs in one of the following modes. In each of these modes, the control device sets the ventilation system to a configured level of ventilation.

- | | | |
|---------------|--|---|
| • Away mode: | | Low fan speed |
| • Home mode: | | Medium fan speed |
| • Timer mode: | | High fan speed, for a restricted duration. |
| • Auto mode: | | Between Low fan speed and High fan speed, based on measured values. |

The control device drives the fan based on the highest of values sent by the bound wireless sensor(s). When you start the timer mode from this device, the ventilation will be active for 30 minutes.

3.2.2 RH measurement

The device continuously measures the relative humidity (RH) in the air. When in Auto mode, the device controls the ventilation based on the course of the measured values: the ventilation starts when the humidity gets above a certain level, or for some time when the humidity suddenly increases.

NOTE The device stores the configured fan speed values in the control device, and requests them from there. The device stores the RH setpoint itself, and does not communicate this with any other device.

3.3 Visual signals

	Status LED		Mode LEDs			
Startup	White	Continuous	On	On	On	On
System status	Green	Continuous	Status OK			
	Red	1 flash	Com. error			
		4 flashes	RH sensor error			
		5 flashes	Low battery			
Selecting	Away mode		*			
	Home mode	Off
	Timer mode					
	Auto mode					.

NOTE When setting the fan speeds, make sure that the medium fan speed is between the low fan speed and the high fan speed.

4 Operation

4.1 Show status

- 1 Tap the button. The Status LED and Mode LEDs show the status of the system.

4.2 Set mode

From the status screen:

- 1 Tap the button. The mode LEDs show the next selection.
- 2 If needed, tap the button within 2 seconds.
Repeat until the selection shows the required mode.
- 3 Wait 2 seconds. The device applies the requested mode.
The Status LED and Mode LEDs show the status of the system.

5 Installation

5.1 Preparation


NOTE

Do not place the device in a metal casing. Place the device at least 500 mm away from the ECo Ideal Wireless CU control unit.

- 1 Press the clip and pull the top section from the bottom section.

When you do not place the device on a flush mounted wall box:

When the wall material needs preparation, use the mounting plate as a template.




5.2 Commissioning

- 1 Place the batteries.

All LEDs are ON for 3 seconds.

- 2 Wait until the status LED shows the binding mode.


If the device shows another indication, the device is already bound. See 6.2 on how to bind the device again.



- 3 Tap the button. The device will try to bind to the control device, and shows the result on the status LED. When the communication failed, make sure that the control device is in binding mode, and retry.


5.3 Installation procedure

- 1 Place the bottom section of the device.
- 2 Fasten the bottom section using the screws.



5.4 Close top section

- 1 Place the top section of the device onto the bottom section.
 - a. Place the clips.
 - b. Close and press until it clicks.



6 Configuration

		Status LED	Mode LEDs					
Step 1	Configuration							Auto
		Low fan speed		*				
		Medium fan speed		*				
		High fan speed			*			
		Binding				*		
Step 2	Value	Blue/red	Low fan speed	Off	10%	20%	30%	40%
		Blue/green	Medium fan speed	30%	40%	50%	60%	70%
		Red/green/blue	High fan speed	60%	70%	80%	90%	100%
		Red/green	Binding					

6.1 Configure settings

From the status screen (see 4.1):

- 1 Tap the button. The mode LEDs show the next selection.
- 2 If needed, tap the button within 2 seconds. Repeat until the selection shows the item to configure.
- 3 Press and hold the button until the Status LED starts flashing white.
- 4 Release the button.

The status LED shows the item selected, and the Mode LEDs show its current value.

- 5 If needed, tap the button within 10 seconds, until the Mode LEDs show the value to set.

NOTE

When setting the fan speeds, make sure that the medium fan speed is between the low fan speed and the high fan speed.

- 6 Wait 10 seconds.

The device applies the configured value.

The Status LED and Mode LEDs show the status of the system.

6.2 Bind the device again

From the status screen:

- 1 Tap the button. The mode LEDs show the next selection.
- 2 If needed, tap the button within 2 seconds, until the selection shows the 4th LED.
- 3 Press and hold the button until the Status LED starts flashing white.
- 4 Release the button. The status LED shows the binding mode.
- 5 Tap the button. The device will try to bind to the control device. It shows the result on the status LED.

6.3 Perform a factory reset

From the status screen:

- 1 Tap the button. The mode LEDs show the next selection.
- 2 If needed, tap the button within 2 seconds, until the selection shows the 4th LED.
- 3 Press and hold the button until the Status LED starts flashing white.
- 4 Release the button. The status LED shows the binding mode.
- 5 Press and hold the button for 10 seconds. The status LED shows white.
- 6 Release the button. The device releases its binding and restarts. The device will return to the binding mode.

7 Replacing the battery

See 5.1, 5.2 and 5.4 for visual instructions.

8 Technical data

8.1 Dimensions

Overall dimensions (h x w x d): 100 x 100 X 25 mm
Weight: ± 125g

8.2 Ambient conditions

Operating Temperature Range: 0 to 40 °C
Shipping & Storage Temperature Range: -20 to 55°C
Relative Humidity: 0 - 90%, non-condensing
Ingress protection (IEC60529): IP30

8.3 Battery specification

Type: AA battery, 2x
Battery lifetime: 2 years

8.4 Wireless connection specifications


Communication frequency: 868.3 MHz
Output power: at least 0 dBm.
You are not allowed to use the device outside of Europe.

8.5 RH measurement specifications

Measurement range:	0 – 100 % RH
Measurement accuracy	<ul style="list-style-type: none"> • at 11-89%RH: 3% RH • at 0-10% and 90-100%: 7% RH
Measurement resolution:	1%RH
Measurement stability:	1.5%RH over 5 years

Installations- und Betriebsanweisungen

VILPE® ECo Ideal Wireless RH



A: Status-LED B: Modus-LEDs C: Touch Button

1 Über dieses Handbuch

1.1 Über das Gerät

Der VILPE® ECo Ideal Wireless RH ist ein Benutzerkontroll- und Feuchtigkeitssensor für ein VILPE®-Lüftungssystem. Das Gerät übermittelt Informationen zu Lüftungsgeschwindigkeitsanforderungen und zum Systemstatus über drahtlose Kommunikationskanäle an das zentrale Kontrollgerät.

1.2 So verwenden Sie dieses Handbuch

Dieses Handbuch dient als Referenzbuch, mit dessen Hilfe qualifizierte Installateure den VILPE® ECo Ideal Wireless RH (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) installieren können. Benutzer können das Gerät zum vorgesehenen Zweck verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie das Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren und/oder verwenden.

1.3 Originalanweisungen

Die Originalanweisungen dieses Handbuchs wurden in englischer Sprache verfasst. Andere Sprachversionen dieses Handbuchs sind eine Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen.

1.4 Warnhinweise

i HINWEIS Mit „Hinweis“ werden zusätzliche Informationen gekennzeichnet.

2 Sicherheit

2.1 Richtlinien

Hiermit erklärt VILPE Oy, dass der Funkanlagenagent VILPE® ECo Ideal Wireless CU der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Dieses Gerät erfüllt die folgenden EG-Richtlinien:

- RTTE-Richtlinie: 1999/5/EG
- RoHS-Richtlinie: 2002/95/EG
- EEA-G-Richtlinie: 2002/96/EG

2.2 Zeichen auf dem Gerät

CE-Konformitätskennzeichnung

Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sofern möglich, bitte der Rückgewinnung zuführen. Auskunft bezüglich der Rückgewinnung erhalten Sie bei den sachkundigen Stellen. (2002/96/EG)

2.3 Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Das Gerät ist ausschließlich auf die Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Kurzschlüsse können Feuer verursachen oder Stromschlaggefahr nach sich ziehen.

Betreiben Sie das Gerät zwischen 0 °C und 40 °C. Verwenden Sie zum

Reinigen des Geräts ausschließlich ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals ein scheuerndes oder chemisches Reinigungsmittel. Streichen Sie das Gerät nicht an.

2.4 Batterien

Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Bei unsachgemäßem Austausch kann die Batterie beschädigt werden. Batterien sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sofern möglich, bitte der Rückgewinnung zuführen. Auskunft bezüglich der Rückgewinnung erhalten Sie bei den sachkundigen Stellen.

3 Beschreibung

3.1 Sachgemäße Verwendung

Das Gerät ist auf folgende Verwendungszwecke ausgelegt:

- 1 Einstellen des Geschwindigkeitsniveaus über die Lüftergeschwindigkeit und auf Basis des Benutzer-Inputs oder des gemessenen Feuchtigkeitsniveaus.
- 2 Einstellen der Parameter zur Lüftungssteuerung. Jede andere oder darüber hinausgehende Nutzung stellt keine sachgemäße Verwendung dar.

3.2 Funktionsprinzip

Das Gerät kommuniziert mit dem Kontrollgerät über drahtlose Kommunikationskanäle, um die Lüftung zu steuern. Über die Taste und die LEDs können Sie den Kontrollmodus lesen und einstellen, in dem sich das Lüftungssystem derzeit befindet. Im Auto-Modus legt das Gerät das Lüftungsniveau auf Basis der relativen Luftfeuchtigkeit fest.

3.2.1 Lüftungsgeschwindigkeiten und -modi

Das Lüftungssystem wird in einem der folgenden Modi ausgeführt. In jedem dieser Modi legt das Kontrollgerät das Lüftungssystem auf ein konfiguriertes Lüftungsniveau fest.

• Abwesenheitsmodus: Niedrige Lüftungsgeschwindigkeit

• Home-Modus: Mittlere Lüftungsgeschwindigkeit

• Timer-Modus: Höhere Lüftungsgeschwindigkeit, für eine eingeschränkte Zeitdauer.

• Auto-Modus: Zwischen niedriger Lüftungsgeschwindigkeit und hoher Lüftungsgeschwindigkeit, auf Basis der Messwerte.

Das Kontrollgerät treibt den Lüfter auf Basis der höchsten Werte an, die von den angeschlossenen drahtlosen Sensoren übermittelt werden. Wenn Sie den Timer-Modus über dieses Gerät starten, ist die Lüftung 30 Minuten lang aktiv.

3.2.2 Messung der Luftfeuchtigkeit

Das Gerät misst kontinuierlich die relative Luftfeuchtigkeit in der Luft. Im Auto-Modus kontrolliert das Gerät die Lüftung auf Basis des Verlaufs der gemessenen Werte: Die Lüftung beginnt, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet oder läuft einige Zeit, wenn die Feuchtigkeit plötzlich ansteigt.

i HINWEIS Das Gerät speichert die konfigurierten Lüftungsgeschwindigkeitswerte im Kontrollgerät und ruft sie dort ab. Das Gerät speichert den Luftfeuchtigkeits-Sollwert selbst und übermittelt ihn nicht an ein anderes Gerät.

3.3 Visuelle Signale

	Status-LED	Modus-LEDs			
Systemstart					Auto
Systemstatus	Weiß Kontinuierlich	An	An	An	An
	Grün Kontinuierlich	Status OK			
	1 Blitz Kommunikationsfehler				
	Rot 4 Blitze Luftfeuchtigkeits-Sensorfehler				
	5 Blitze Niedriger Batteriestand				
Auswählen					
Abwesenheitsmodus		*			
Home-Modus	Aus		*		
Timer-Modus			*		
Auto-Modus				*	

i HINWEIS Wenn Sie die Lüftungsgeschwindigkeiten einstellen, achten Sie darauf, dass die mittlere Lüftungsgeschwindigkeit zwischen der niedrigen Lüftungsgeschwindigkeit und der hohen Lüftungsgeschwindigkeit liegt.

4 Betrieb

4.1 Status anzeigen

- 1 Auf Taste tippen. Die Status-LED und Modus-LEDs zeigen den Status des Systems an.

4.2 Modus einstellen

Auf dem Status-Bildschirm:


- 1 Auf Taste tippen. Die Modus-LEDs zeigen die nächste Auswahl an.
- 2 Bei Bedarf tippen Sie innerhalb von 2 Sekunden auf die Taste. Wiederholen, bis die Auswahl den erforderlichen Modus anzeigt.
- 3 Warten Sie 2 Sekunden. Das Gerät wendet den angeforderten Modus an. Die Status-LED und Modus-LEDs zeigen den Status des Systems an.

5 Installation

5.1 Vorbereitung

HINWEIS

Stellen Sie das Gerät nicht in einen Metallbehälter. Platzieren Sie das Gerät mindestens 500 mm entfernt von der ECo Ideal Wireless CU Steuereinheit.



- Drücken Sie auf den Clip und ziehen das obere Teil vom unteren Teil.

Wenn Sie das Gerät nicht auf einem Unterputz-Wandabdichtkasten anbringen:


Wenn das Wandmaterial vorbereitet werden muss, verwenden Sie die Befestigungsplatte als Vorlage.

5.2 Inbetriebnahme

- Legen Sie die Batterien ein.

Alle LEDs sind 3 Sekunden eingeschaltet.

- Warten Sie, bis die Status-LED den Bindungsmodus anzeigt. Wenn das Gerät eine andere Anzeige, ist das Gerät bereits verbunden. Unter 6.2 finden Sie Informationen, wie Sie das Gerät erneut binden.




- Auf Taste tippen. Das Gerät versucht, eine Bindung zum Kontrollgerät herzustellen und zeigt das Ergebnis auf der Status-LED an. Wenn die Kommunikation fehlschlägt, achten Sie darauf, dass sich das Kontrollgerät im Bindungsmodus befindet und versuchen Sie es erneut.

5.3 Installationsverfahren

- Bringen Sie das Unterteil des Geräts an.


- Befestigen Sie das Unterteil mithilfe der Schrauben.



5.4 Schließen Sie das Oberteil.

- Bringen Sie das Oberteil des Geräts auf dem unteren Teil an.

- Befestigen Sie die Clips.
- Schließen und drücken, bis es klickt.



6 Konfiguration

		Status-LED	Modus-LEDs				
Schritt 1	Konfiguration						
	Niedrige Lüftergeschwindigkeit		.				
	Mittlere Lüftergeschwindigkeit		.				
	Hohe Lüftergeschwindigkeit		.				
Schritt 2	Wert	Blau/ rot Blau/ grün/ Rot/ grün/ blau Rot/ grün	Niedrige Lüftergeschwindigkeit Mittlere Lüftergeschwindigkeit Hohe Lüftergeschwindigkeit Bindung	Aus 30% 60%	10% 40% 70%	20% 50% 80%	30% 60% 90%
				40%			
					70%		
						100%	

6.1 Einstellungen konfigurieren

Im Status-Bildschirm (siehe 4.1):

- Auf Taste tippen.
Die Modus-LEDs zeigen die nächste Auswahl an.
- Bei Bedarf tippen Sie innerhalb von 2 Sekunden auf die Taste.

Wiederholen, bis die Auswahl das zu konfigurierende Element anzeigt.

- Drücken und halten Sie die Taste, bis Status-LED weiß zu blinken beginnt.
- Geben Sie die Taste frei. Die Status-LED zeigt das ausgewählte Element an und die Modus-LEDs zeigen den aktuellen Wert.
- Bei Bedarf tippen Sie innerhalb von 10 Sekunden auf die Taste, bis die Modus-LEDs den einzustellenden Wert anzeigen.

HINWEIS

Wenn Sie die Geschwindigkeit der Lüfter einstellen, achten Sie darauf, dass die mittlere Lüftergeschwindigkeit zwischen der niedrigen Lüftergeschwindigkeit und der hohen Lüftergeschwindigkeit liegt.

- Warten Sie 10 Sekunden. Das Gerätwendet den konfigurierten Wert an. Die Status-LED und Modus-LEDs zeigen den Status des Systems an.

6.2 Binden Sie das Gerät erneut

Auf dem Status-Bildschirm:

- Auf Taste tippen.
Die Modus-LEDs zeigen die nächste Auswahl an.
- Bei Bedarf tippen Sie innerhalb von 2 Sekunden auf die Taste, bis die Auswahl die 4. LED anzeigt.
- Drücken und halten Sie die Taste, bis Status-LED weiß zu blinken beginnt.
- Geben Sie die Taste frei. Die Status-LED zeigt den Bindungsmodus an.
- Auf Taste tippen. Das Gerät versucht, eine Bindung zum Kontrollgerät herzustellen. Es zeigt das Ergebnis der Status-LED an.

6.3 Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Auf dem Status-Bildschirm:

- Auf Taste tippen.
Die Modus-LEDs zeigen die nächste Auswahl an.
- Bei Bedarf tippen Sie innerhalb von 2 Sekunden auf die Taste, bis die Auswahl die 4. LED anzeigt.
- Drücken und halten Sie die Taste, bis Status-LED weiß zu blinken beginnt.
- Geben Sie die Taste frei.
Die Status-LED zeigt den Bindungsmodus an.
- Drücken und halten Sie die Taste 10 Sekunden lang.
Die Status-LED zeigt weiß an.
- Geben Sie die Taste frei.
Das Gerät gibt die Bindung frei und startet erneut. Das Gerät wechselt zurück in den Bindungsmodus.

7 Ersetzen der Batterie

Beachten Sie 5.1, 5.2 und 5.4 für visuelle Anweisungen.

8 Technische Daten

8.1 Abmessungen

Gesamtabmessungen (H x B x T): 100 x 100 X 25 mm
Gewicht: ± 125g

8.2 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40 °C
Versand- und Lagertemperatur-Bereich: -20 bis 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 90%, nicht kondensierend
Schutzart (IEC60529): IP30

8.3 Batteriespezifikation

Typ: AA Batterie, 2x
Lebensdauer Batterie: 2 Jahre

8.4 Spezifikationen für die drahtlose Verbindung

Kommunikationsfrequenz: 868.3 MHz
Ausgangsleistung: mindestens 0 dBm.
Die Verwendung des Geräts außerhalb der EU ist nicht zulässig.

8.5 Luftfeuchtigkeits-Messungsspezifikationen

Messbereich: 0 – 100 % RH

Messgenauigkeit

- bei 11-89%RH: 3% RH
- bei 0-10% i 90-100%: 7% RH

Messungsauflösung:


Messstabilität:

- 1%RH
- 1.5%RH über 5 Jahre

Asennus- ja käyttöohjeet

VILPE® ECo Ideal Wireless

RH



A: Status-LED B: Tilan LEDit C: Näppäin

1 Tietoja ohjekirjasta

1.1 Tietoja laitteesta

VILPE® ECo Ideal Wireless RH on käyttöliittymä sekä kosteusanturi VILPE®-ilmanvaihtojärjestelmälle. Laite kommunikoi langattomasti ilmanvaihtoneuvoksiin pyynnöstä ja järjestelmän tilasta keskusohjauslaitteen kanssa.

1.2 Kuinka käytää ohjekirjaa

Tämä ohjekirja on tarkoitettu avuksi ammattiinsentajille heidän asentaessaan VILPE® ECo Ideal Wireless RH -laitetta ja käyttäjille helpottamaan laitteen käytöä sen käyttötarkoitukseen. Varmista, että olet lukeutunut ja ymmärtänyt ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttämistä.

1.3 Alkuperäiset ohjeet

Alkuperäiset asennus- ja käyttöohjeet on kirjoitettu englanniksi, ja muut kielet on käännetty alkuperäisistä.

1.4 Huomautukset

i HUOM.

'HUOM'-merkinnät kertovat hyödyllisiä lisätietoja.

2 Turvallisuus

2.1 Direktiivit

VILPE Oy vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VILPE® ECo Ideal Wireless RH on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Laite on seuraavien Euroopan komission direktiivien mukainen:

- radio- ja telekommunikatiotermiallaiteet: 1999/5/EY
- vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen: 2002/95/EY
- sähkö- ja elektroniikkalaiteromu: 2002/96/EY

2.2 Laitteen merkinnät

CE CE-merkintä yhdenmukaisuudesta

Sähkölaiteromua ei saa hävittää sekä jätteen mukana.
 Kierrätyksen saat paikallisviranomaisilta. (2002/96/EY)

2.3 Yleiset turvallisuusohjeet

Laite on suunniteltu vain sisäkäytöön. Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle oikoisulun välttämiseksi. Oikoisulku saattaa puolestaan aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Käytä laitetta 0–40°C lämpötilassa. Puhdista laite käytäen pimeää, vain hieman kosteaa kangasta. Älä koskaan käytä hankaavaa puhdistusta tai minkäänlaista kemikaalia. Älä maalaa laitetta.

2.4 Akut ja paristot

Akkuyksiköitä ja paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle. Akku ja paristot voivat vahingoittua, jos ne ei vahingoitaan väärin.

Akkuyksiköitä ja paristoja ei saa hävittää sekä jätteen mukana.

Kierrätyksen saat paikallisviranomaisilta. Neuvuja kierrätykseen saat paikallisviranomaisilta.

3 Laitteen kuvaus

3.1 Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Ilmanvaihdon tehon säätelyyn puhaltaimen nopeutta säätämällä käyttäjän syöttämien komentojen tai mitutin ilmankosteuden mukaan.

- Ilmanvaihdon ohjaukseen rajojen asettamiseen.

Mikään muu käyttö ei vastaa käyttötarkoitusta.

3.2 Toimintaperiaate

Laite kommunikoii langattomasti ohjauslaitteen kanssa ilmanvaihdon ohjaamiseksi. Näppäimiä ja LEDien avulla voit tarkistaa ja asettaa ilmanvaihtojärjestelmän ohjauskiven kulloinkin käytössä olevan tilan. Kun käytät Automaattinen-tilaa, laite säättää ilmanvaihdon tehoa suhteellisen ilmankosteuden (RH) mukaan

3.2.1 Ilmanvaihdon nopeus ja tilat

Ilmanvaihtojärjestelmällä on alla kuvatut tilat, joihin se voidaan asettaa. Ohjauslaite määräy় kunkin etukäteen ohjelmoitun tilan mukaisesti ilmanvaihdon tason.

- Poissa: puhallin pyörii hitaasti

- Kotona: puhallin pyörii keskinopeudella

- Ajastin: puhallin pyörii nopeasti rajoitetun ajan

- Automaattinen: **Auto** puhallin pyörii vaihtelevalla nopeudella hitaan ja nopean välillä mitattujen arvojen mukaisesti.

Ohjauslaite säätelee puhalinta korkeimpien siihen lähetettyjen lukemien perusteella. Lukemat se hakee langattomista sensorista. Laitteen asettaminen Ajastin-tilan käynnistää ilmanvaihdon 30 minuutiksi.

3.2.2 Suhteellinen ilmankosteus

Laite mittaa jatkuvasti suhteellista ilmankosteutta (RH). Kun käytät automaattinen-tilaa, laite ohjaa ilmanvaihtoa ilmankosteuden lukemien mukaan: ilmanvaihto käynnisty, kun kosteus nousee tietyn tason yli, tai menee päälle jokaisikin aikaa, jos kosteus yhtäkkiä kasvaa.

i HUOM. Laite tallentaa ohjelmoitut tuulettimeen nopeudet ohjauslaiteeseen ja hakee ne sieltä. Laite itse puolestaan tallentaa suhteellisen ilmankosteuden asetusarvon elävät tietoa mihinkään eteenpäin.

3.3 Laitteen signaalit

Aloitus	Status-LED		Tilan LEDit		
	Valkoinen	Jatkuva	Päällä	Päällä	Päällä
Järjestelmän tila	Vihreä	Jatkuva	Status OK		
	1 välihdys		Kommuni- kaatioreihe		
Valitzaan	Punainen	4 välihdystä	Kosteus- mittarivika		
	5 välihdystä		Akuun virta vähissä		
Automaattinen-tila	Poissa-tila			.	
	Kotona-tila			.	
	Ajastin-tila	Pois päältä		.	
	Automaattinen-tila			.	.

i HUOM. Kun asetat puhaltimen nopeuksia, varmista, että keskinopeus on pieni ja suuri nopeuden välissä.

4 Käyttö

4.1 Näyttä tila

- Näpäytä näppäintä. Status-LED ja Tilan LEDit näyttävät järjestelmän tilan.

4.2 Aseta tila

Statusnäykymässä:

- Näpäytä näppäintä. Tilan LEDit näyttävät seuraavan valinnan.
- Mikäli haluat vaihtaa tilaa, näpäytä näppäintä uudestaan kahden sekunnin sisällä, kunnes valinta on halutun tilan kohdalla.
- Odota kaksi sekuntia. Laite vaihtaa haluttuun tilaan. Status-LED ja tilan LEDit näyttävät järjestelmän tilan.


5 Asennus

5.1 Valmistelut

i HUOM.

Älä sijoita laitetta metallikoteloon. Sijoita laite vähintään 500 mm päähän ECo Ideal Wireless CU ohjausyksiköstä

- Vapauta yläosa painamalla ulkonemaa ja irrota se alaosasta.




Jos et asenna laitetta uppomalliseen seinäräsiin, tee seuraavat laitteen valmistelu:

Mikäli seinämateriaali edellyttää valmistelua, käytä asennuslevyä mallista.

5.2 Käyttöönotto

- Aseta paristot paikoilleen.

Katso, että kaikki LEDit ovat pääällä kolme sekuntia.




- Odota, kunnes status-LED näyttää laitteen olevan liittämistilassa. Jos näin ei ole, laite on jo liitetty. Katso kohdasta 6.2, kuinka laite liitetään uudelleen.

- Näpäytä näppäintä. Laite yrityttää liittää itsensä ohjauslaitteeseen, ja näet tuloksen status-LEDistä. Jos kommunikointi epäonnistuu, varmista, että ohjauslaite on liittämistilassa, ja yrityt uudelleen.


5.3 Asennus

- Aseta laitteen yläosa paikoilleen.
- Kiinnitä alaosa ruuveilla.



5.4 Yläosan kiinnitys

- Aseta laitteen yläosa kiinni alaosaan.
 - Laita klipit paikoilleen.
 - Paina, kunnes kuulet naksahduksen.



6 Konfigurointi

		Status-LED	Tilan LEDit																													
	Konfigurointi		Auto																													
Vaihe 1	Pieni puhalinnopeus		•																													
	Keskisuurit puhalinnopeus		•																													
	Suuri puhalinnopeus		•																													
	Liittäminen		•																													
Vaihe 2	Arvo	<table border="1"><tr><td>Sininen/punainen</td><td>Pieni puhalinnopeus</td><td>Pois päältä</td><td>10%</td><td>20%</td><td>30%</td><td>40%</td></tr><tr><td>Sininen/vihreä</td><td>Keskisuurit puhalinnopeus</td><td></td><td>30%</td><td>40%</td><td>50%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Punainen/vihreä/sininen</td><td>Suuri puhalinnopeus</td><td></td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Punainen/vihreä</td><td>Liittäminen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr></table>	Sininen/punainen	Pieni puhalinnopeus	Pois päältä	10%	20%	30%	40%	Sininen/vihreä	Keskisuurit puhalinnopeus		30%	40%	50%	60%	Punainen/vihreä/sininen	Suuri puhalinnopeus		60%	70%	80%	90%	Punainen/vihreä	Liittäminen					100%		
Sininen/punainen	Pieni puhalinnopeus	Pois päältä	10%	20%	30%	40%																										
Sininen/vihreä	Keskisuurit puhalinnopeus		30%	40%	50%	60%																										
Punainen/vihreä/sininen	Suuri puhalinnopeus		60%	70%	80%	90%																										
Punainen/vihreä	Liittäminen					100%																										

6.1 Muokkaa asetuksia

Statusnäkymässä (katso kohta 4.1):

- Näpäytä näppäintä. Tilan LEDit näyttää seuraavan valinnan.
- Mikäli haluat vaihtaa asetuksia, näpäytä näppäintä aina uudestaan kahden sekunnin sisällä, kunnes valinta näyttää kohdan, jota haluat muokata.
- Pidä näppäintä pohjassa, kunnes status-LED alkaa välkkyä valkoisena.

- Vapauta näppäin.

Status-LED näyttää valitun kohdan, ja tilan LEDit näyttävät kohdan senhetkisen arvon.

- Mikäli haluat, näpäytä näppäintä kymmenen sekunnin sisällä, kunnes tilan LEDit näyttävät halutun arvon.

i HUOM.

Kun asetat puhalimen nopeuksia, varmista, että keskinopeus todellakin on pieni ja suuren nopeuden väliä.

- Odota 10 sekuntia. Laite vaihtaa arvon tämän jälkeen. Status-LED ja tilan LEDit näyttävät järjestelmän tilan.

6.2 Liitä laite uudelleen

Statusnäkymässä:

- Näpäytä näppäintä. Tilan LEDit näyttävät seuraavan valinnan.
- Jos on tarve, näpäytä näppäintä kahden sekunnin sisällä, kunnes valinta näyttää neljännen LEDin.
- Pidä näppäintä pohjassa, kunnes status-LED alkaa välkkyä valkoisena.
- Vapauta näppäin. Status-LED näyttää liittämistilan.
- Näpäytä näppäintä. Laite yrityttää liittää itsensä ohjauslaitteeseen. Status-LED näyttää tuloksen.

6.3 Tehdasasetusten palauttaminen

Statusnäkymässä:

- Näpäytä näppäintä. Tilan LEDit näyttävät seuraavan valinnan.
- Jos on tarve, näpäytä näppäintä kahden sekunnin sisällä, kunnes valinta näyttää neljännen LEDin.
- Pidä näppäintä pohjassa, kunnes status-LED alkaa välkkyä valkoisena.
- Vapauta näppäin. Status-LED näyttää liittämistilan.
- Pidä näppäintä pohjassa 10 sekunnin ajan. Status-LED näyttää valkoista.
- Vapauta näppäin. Laite irrottaa liitoksensa ja käynnistyy uudelleen. Laite palaa liittämistilaan.

7 Paristojen vaihtaminen

Katso kuvallisista ohjeita kohdista 5.1, 5.2 ja 5.4.

8 Tekniset tiedot

8.1 Mitat

Korkeus x leveys x syvyys
100 x 100 X 25 mm
± 125 g

8.2 Ympäristöolosuhteet

Käytöllä lämpötila 0 - 40 °C
Kuljetus- ja varastointilämpötila -20 - 55 °C
Suhteellinen ilmankosteus 0 - 90 %, ei-kondensoiva

Suojausluokka (IEC60529) IP30

8.3 Paristojen tiedot

Typpi AA, 2 kpl
Pariston käyttöikä 2 vuotta

8.4 Langattoman yhteyden tiedot


Kommunikatiotaajuus 868,3 MHz
Lähtöteho vähintään 0 dBm
Laitetta ei saa käyttää Euroopan unionin ulkopuolella.

8.5 Suhteellisen ilmankosteuden (RH) mittarin tiedot

Mittaustarkkuus	0 - 100 % RH
• vähintä 11 - 89 % RH	3 % RH
• vähintä 0 - 10 % ja 90 - 100 %	7 % RH
Erotuskyky	1 % RH
Vakaus	1,5 % RH 5 vuoden aikana

Installations- och bruksanvisning

VILPE® ECo Ideal Wireless



A: Status-LED B: Läges-LED:ar C: Tryckknapp

1 Om bruksanvisningen

1.1 Om enheten

VILPE® ECo Ideal Wireless RH är en användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE®-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlöst information om fläkthastighetsbegär och systemstatus med centralstyrenheten.

1.2 Så här använder du bruksanvisningen

Bruksanvisningen är avsedd som en referens för att behöriga montörer ska kunna installera VILPE® ECo Ideal Wireless RH (nedan "enheten") och för att användare ska kunna använda enheten för dess avsedda ändamål. Försäkra dig om att du har läst och förstått bruksanvisningen innan du installerar och/eller använder enheten.

1.3 Originalanvisningar

Originalanvisningarna för denna bruksanvisning har skrivits på engelska. Övriga språkversioner av bruksanvisningen är en översättning av originalanvisningarna.

1.4 Förmaningar

i OBS

"OBS" används för att betona ytterligare information.

2 Säkerhet

2.1 Direktiv

Härmed försäkrar VILPE Oy att denna typ av radioutrustning VILPE® ECo Ideal Wireless RH överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Enheten uppfyller följande EU-direktiv:

- RTTE-direktivet: 1999/5/EG
- RoHS-direktivet: 2002/95/EG
- WEEE-direktivet: 2002/96/EG

2.2 Skyltar på enheten

CE CE-försäkrar om överensstämmelse

Förbrukade elektroniska produkter får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna produkterna för återvinning hos behörig anläggning. Kontakta lokala myndigheter för att få information om återvinning. (2002/96/EG).

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

Enheten är endast avsedd för att användas inomhus. Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika kortslutning. Kortslutning kan orsaka brand eller en risk för elstöt. Använd enheten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Enheten får endast rengöras med en mjuk, fuktad duk. Använd aldrig nötande eller kemiska rengöringsmedel. Enheten får inte målas.

2.4 Batterier

Batterier får inte utsättas för hög värme, exempelvis solsken eller öppen eld. Risk för skador om batterierna installeras felaktigt. Batterier får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna produkterna för återvinning hos behörig anläggning. Kontakta lokala myndigheter för att få information om återvinning.

3 Beskrivning

3.1 Avsedd användning

Enheden är avsedd för följande ändamål:

- 1 Att ställa in ventilationens hastighet via fläkthastigheten, baserat på användarens inställning eller uppmätt fuktivit.
- 2 Att ange parametrar för styrning av ventilationen.

All annan användning anses vara i strid med den avsedda användningen.

3.2 Funktionsprincip

Enheten kommunicerar trådlöst med styrenheten i syfte att styra ventilationen. Du kan avläsa och ange aktuellt styrläge för ventilationssystemet med knappen och LED-lamporna. I Auto-läget begär enheten ventilationsnivån utifrån den relativta fuktigheten (RH).

3.2.1 Ventilationshastigheter och -lägen

Ventilationssystemet körs i ett av följande lägen. I varje läge sätter styrenheten ventilationssystemet till en förinställd ventilationsnivå.

- Borta-läge: Låg fläkthastighet

- Hemma-läge: Medel fläkthastighet

- Timer-läge: Hög fläkthastighet, begränsad varaktighet.

- Auto-läge: Fläkthastighet mellan låg och hög, baseras på uppmätta värden.

Styrenheten styr fläkten utifrån det högsta av de värden som skickas av de kopplade trådlösa givarna.

När du startar timer-läget via enheten kommer ventilationen att vara aktiv i 30 minuter.

3.2.2 RH-mätning

Enheten mäter kontinuerligt luftens relativ fuktinhalt (RH). I auto-läget styr enheten ventilationen baserat på uppmätta värden: ventilationen startar när fuktigheten stiger över en viss nivå, eller för en viss tid om fuktigheten plötsligt ökar.

OBS Enheten sparar de konfigurerade fläkthastigheterna i styrenheten och begär dem därifrån. Enheten sparar förvarat för RH själv, och kommunicerar inte detta med någon annan enhet.

3.3 Visuella signaler

	Status-LED		Läges-LED:ar		
Upptäckt					
	Vit	Fast sken	På	På	På
Systemets status	Grön	Fast sken	Status OK		
		1 blinkning	Komm.fel		
	Röd	4 blinkningar	Fel i RH-givare		
		5 blinkningar	Låg batterinivå		
Val					
Borta-läge				•	
Hemma-läge		Av		•	
Timer-läge					•
Auto-läge					•

OBS När du ställer in fläkthastigheterna måste du försäkra dig om att nivån medel ligger mellan den låga och höga fläkthastigheten.

4 Drift

4.1 Visa status

- 1 Tryck på knappen.

Status-LED:en och läges-LED:arna visar systemets status.

4.2 Inställningsläge

Via statusskärmen:

- 1 Tryck på knappen. Läges-LED:arna visar nästa val.
- 2 Tryck vid behov på knappen inom två sekunder. Upprepa tills valet visar det önskade läget.
- 3 Vänta två sekunder. Enheten aktiverar det begärda läget. Status-LED:en och läges-LED:arna visar systemets status.


5 Installation

5.1 Förberedelser



OBS
Placera inte enheten i en metallkåpa.
Placera enheten minst 500 mm från ECo Ideal Wireless CU styrenheten.

- Tryck i clipset och dra den övre delen från den nedre delen. Om enheten inte installeras i en vägglåda som är i liv med väggen:
Om väggmaterialet behöver förberedas, ska du använda montageplåten som mall.



5.2 Driftsättning


- Sätt batterierna på plats.

Alla LED:ar lyser i tre sekunder

- Vänta tills status-LED:en visar kopplingsläget.

Om enheten visar någon annan indikering har den redan kopplats. Se 6.2 för att koppla enheten på nytt.


- Tryck på knappen. Enheten gör ett försök att ansluta till styrenheten, och visar resultatet med status-LED:en. Om kommunikationen misslyckas, försäkra dig om att styrenheten är i kopplingsläget och försök på nytt.



5.3 Installationsförfarande

- Placera enhetens nedre del på plats.


- Fäst den nedre delen med skruvar.



5.4 Stänga den övre delen

- Placera enhetens övre del ovanpå den nedre delen.

- Passa clipsen.
- Stäng och tryck till tills ett klick hörs.



6 Konfigurering

		Status-LED	Läges-LED:ar					
Steg 1	Konfigurering						Auto	
	Låg fläkhastighet	Av		*	*	*	*	
	Medel fläkhastighet	Av		*	*	*	*	
	Hög fläkhastighet	Av		*	*	*	*	
Steg 2	Koppling	Av		*	*	*	*	
	Värde	Blå/röd	Låg fläkhastighet	Av	10%	20%	30%	40%
	Blå/grön	Medel fläkhastighet	30%	40%	50%	60%	70%	
	Röd/grönb	Hög fläkhastighet	60%	70%	80%	90%	100%	
	Röd/grön	Koppling						

6.1 Konfigurera inställningarna

Via statusskärmen (se 4.1):

- Tryck på knappen.
Läges-LED:arna visar nästa val.
- Tryck vid behov på knappen inom två sekunder. Upprepa tills valet visar den funktion som ska konfigureras.
- Tryck och håll in knappen tills status-LED:en börjar blinka vitt.

- Frigör knappen.

Status-LED:en visar den valda funktionen och läges-LED:en visar dess aktuella värde.

- Tryck vid behov i knappen inom tio sekunder, tills läges-LED:arna visar värdet som ska ställas in.



När du ställer in fläkhastigheterna måste du försäkra dig om att medel fläkhastigheten ligger mellan den låga och höga fläkhastigheten.

- Vänta tio sekunder.

Enheten aktiverar det angivna värdet.

Status-LED:en och läges-LED:arna visar systemets status.

6.2 Koppla om enheten

Via statusskärmen:

- Tryck på knappen. Läges-LED:arna visar nästa val.
- Tryck vid behov i knappen inom två sekunder, tills valet visar den fjärde LED:en.
- Tryck och håll in knappen tills status-LED:en börjar blinka vitt.
- Frigör knappen. Status-LED:en visar kopplingsläget.
- Tryck på knappen. Enheten gör ett försök att ansluta till styrenheten. Resultatet visas med status-LED-lampen.

6.3 Utföra fabriksåterställning

Via statusskärmen:

- Tryck på knappen. Läges-LED:arna visar nästa val.
- Tryck vid behov i knappen inom två sekunder, tills valet visar den fjärde LED:en.
- Tryck och håll in knappen tills status-LED:en börjar blinka vitt.
- Frigör knappen. Status-LED:en visar kopplingsläget.
- Tryck och håll in knappen i tio sekunder. Status-LED:en lyser vitt.
- Frigör knappen. Enheten frigör kopplingen och startar om. Enheten återgår till kopplingsläget.

7 Byta ut batteriet

Se 5.1, 5.2 och 5.4 för visuella anvisningar.

8 Tekniska data

8.1 Dimensioner

Huvudmått (h x b x d): 100 x 100 X 25 mm
Vikt: ± 125g

8.2 Omgivningsförhållanden

Driftemperaturintervall: 0 till 40 °C
Temperaturintervall för frakt och lagring: -20 till 55°C
Relativ fuktighet: 0 - 90%, icke-kondenserande
Kapslingsklassning (IEC60529): IP30

8.3 Batterispecifikation

Typ: AA batteri, 2 x 2 år
Batteriets livslängd:

8.4 Specificationer för trådlös anslutning

Kommunikationsfrekvens: 868.3 MHz
Utgångseffekt: minst 0 dBm.

Enheten får inte användas utanför EU.

8.5 Specificationer för RH-mätning


Mätintervall: 0 – 100 % RH
Mät noggrannhet

- vid 11-89% RH: 3% RH
- vid 0-10% och 90-100%: 7% RH

Mätupplösning: 1% RH
Mätningens stabilitet: 1.5% RH under 5 år

Installatie- en gebruiksinstructies

VILPE® ECo Ideal Wireless



A: Statuslampje B: LED-lampjes voor modi

C: Druktoets

1 Over deze handleiding

1.1 Over het apparaat

De VILPE® ECo Ideal Wireless RH is een bedieningselement en vochtigheidssensor voor een VILPE® ventilatiesysteem. Het apparaat communiceert informatie over het ventilatiesnelheidverzoek en de status van het systeem, via draadloze communicatie, met de centrale besturingsinrichting.

1.2 Over het gebruik van deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk dat gekwalificeerde installateurs kunnen gebruiken om de VILPE® ECo Ideal Wireless RH (hierna "apparaat" genoemd) te installeren en gebruikers kunnen het apparaat voor het beoogde doel gebruiken. Zorg dat u de handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u het apparaat installeert en/of gebruikt.

1.3 Originele handleiding

De originele handleiding werd in het Engels geschreven. Andere taalversies van deze handleiding zijn een vertaling van de originele handleiding.

1.4 Vermaningen

i OPMERKING 'Opmerking' wordt gebruikt om extra informatie te benadrukken.

2 Veiligheid

2.1 Richtlijnen

Hierbij verklaar ik, VILPE Oy, dat het type radioapparatuur VILPE® ECo Ideal Wireless RH conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- RTTE-richtlijn: 1999/5/EG
- RoHS-richtlijn: 2002/95/EG
- WEEE-richtlijn: 2002/96/EG

2.2 Symbolen op het apparaat

CE-markering van overeenstemming

Afval van elektrische producten mag niet bij het gewone afval gezet worden. Recycle waar deze faciliteiten bestaan aub. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten voor recyclingadvies.(2002/96/EC)

2.3 Algemene veiligheidsinstructies

De apparaat werd ontworpen om uitsluitend binnenshuis te worden gebruikt. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om kortsleuteling te voorkomen. Kortsleuteling kan leiden tot brand of elektrische schokken. Gebruik het apparaat tussen 0 °C en 40 °C. Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit schurende of chemische reinigingsmiddelen. Schilder het apparaat niet.

2.4 Batterijen

Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke; gevaar op schade als batterijen niet juist vervangen worden.

Batterijen mogen niet bij het gewone afval gezet worden. Recycle waar deze faciliteiten bestaan aub. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten voor recyclingadvies.

3 Beschrijving

3.1 Beoogd gebruik

Het apparaat is ontworpen voor de volgende doeleinden:

- 1 Om de snelheid van de ventilatie in te stellen, via de ventilatorsnelheid, op basis van

invoer van de gebruiker of gemeten luchtvochtigheid.

- 2 Om de parameters voor de ventilatieregeling in te stellen.

Ander of verdergaand gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik.

3.2 Werkingsprincipe

Het apparaat communiceert met de besturingsinrichting via draadloze communicatie, om de ventilatie te regelen. Via de knop en LED's kunt u de modus waarin het ventilatiesysteem zich bevindt aflezen en instellen. Indien in de automatische modus, het apparaat vraagt het ventilatieniveau op basis van de relatieve vochtigheid (RV).

3.2.1 Ventilatiesnelheden en -modi

Het ventilatiesysteem werkt in een van de volgende modi. In elk van deze modi stelt de besturingsinrichting het ventilatiesysteem op een geconfigureerd ventilatieniveau in.

- De modus Afwezig: Lage ventilatorsnelheid
- De modus Thuis: Gemiddelde ventilatorsnelheid
- De modus Timer: Hoge ventilatiesnelheid, voor een beperkte duur.
- Automatische modus: **Auto** Tussen lage ventilatiesnelheid en hoge ventilatiesnelheid, op basis van de gemeten waarden.

De besturingsinrichting stuurt de ventilator op basis van de hoogste waarden die door de draadloze sensor(s) worden verzonden. Als u de modus timer van dit apparaat activeert, zal de ventilatie gedurende 30 minuten actief zijn.

3.2.2 RV meten

Het apparaat meet continu de relatieve luchtvochtigheid (RV) in de lucht. Indien in de modus Auto, het apparaat regelt de ventilatie op basis van de gemeten waarden: de ventilatie wordt geactiveerd als de vochtigheid een bepaald niveau overstijgt, als gedurende een bepaalde tijd als de vochtigheid plotseling toeneemt.

i OPMERKING

Het apparaat slaat de ingestelde waarden voor de ventilatorsnelheid op in de besturingsinrichting, en verzoekt deze vanaf daar. Het apparaat slaat het RV-instelpunt zelf op en communiceert niet met andere apparaten.

3.3 Visuele signalen

	Statuslampje		LED-lampjes voor modi		
Opstarten				Auto	
Systeemstatus	Wit	Continu		Aan	Aan
Groen	Continu	Status OK			
Rood	1 keer knipperen	Com. fout			
	4 keer knipperen	RV-sensorfout			
	5 keer knipperen	Batterij bijna leeg			
Selecteren	De modus Afwezig			.	
De modus Thuis			.		
De modus Timer	Uit			.	
De modus Auto					.

i OPMERKING

Bij het instellen van de ventilatorsnelheden, zorg ervoor dat de middelste ventilatorsnelheid zich tussen de lage en hoge ventilatorsnelheid bevindt.

4 Gebruik

4.1 Status weergeven

- 1 Tik op de toets. De status-LED en modi-LED's geven de status van het systeem weer.

4.2 De modus instellen

Vanaf het statusscherm:

- 1 Tik op de toets. De modi-LED's geven de volgende selectie weer.
- 2 Indien nodig, tik binnen 2 seconden op de toets. Herhaal dit totdat de selectie de gewenste modus weergeeft.
- 3 Wacht 2 seconden. Het apparaat schakelt naar de gewenste modus. De status-LED en modi-LED's geven de status van het systeem weer.

5 Installatie

5.1 Voorbereiding

OPMERKING

Monteer het apparaat niet een metalen behuizing. Plaats het apparaat op minstens 500 mm afstand van de ECo Ideal Wireless CU besturingseenheid.




- Druk op de klem en verwijder het bovenste gedeelte van het onderste gedeelte.
Als u het apparaat niet in een inbouwdoos monteert:
Als de muur moet worden voorbereid, gebruik de montageplaat als sjabloon.

5.2 Inbedrijfstelling

- Plaats de batterijen.

Alle LED's worden gedurende 3 seconden ingeschakeld.



- Wacht totdat de status-LED de modus Koppelen weergeeft. Als het apparaat een andere indicatie geeft, dan is het apparaat reeds gekoppeld.


Raadpleeg 6.2 voor meer informatie over het opnieuw koppelen.

- Tik op de toets. Het apparaat zal aan de besturingsrichting worden gekoppeld. Het resultaat wordt op de status-LED weergegeven. Als de communicatie mislukt, controleer of de besturingsinrichting zich in de modus Koppelen bevindt en probeer opnieuw.

5.3 Installatieprocedure


- Plaats het onderste gedeelte van het apparaat terug.

- Maak het onderste gedeelte met schroeven vast.



5.4 Sluit het bovenste gedeelte

- Plaats het bovenste gedeelte van het apparaat terug op het onderste gedeelte.



- Monteer de klemmen.
- Sluit en druk tot het klikt.

6 Configuratie

		Statuslampje	LED-lampjes voor modi					
							Auto	
Stap 1	Configuratie	Lage ventilatorsnelheid		.				
		Gemiddelde ventilatorsnelheid		.				
		Hoge ventilatorsnelheid			.			
		Koppelen				.		
Stap 2	Waarde	Blauw/rood ventilatorsnelheid	Lage	Uit	10%	20%	30%	40%
		Blauw/groen ventilatorsnelheid	Gemiddelde		30%	40%	50%	60%
		Rood/groen/blauw ventilatorsnelheid	Hoge		60%	70%	80%	90%
		Rood/groen ventilatorsnelheid	Koppelen					100%

6.1 Instellingen configureren

Vanaf het statusscherm (zie 4.1):

- Tik op de toets.
De modi-LED's geven de volgende selectie weer.
- Indien nodig, tik binnen 2 seconden op de toets. Herhaal dit totdat de selectie het item weergeeft dat u wilt configureren.
- Houd de knop ingedrukt totdat de status-LED wit begint te knipperen.

- Laat de knop los. De status-LED toont het geselecteerde item en de Modi-LED's tonen de huidige waarde.

- Indien nodig, druk binnen 10 seconden op de toets, totdat de modi-LED's de waarde weergeven die moet worden ingesteld.

OPMERKING

Bij het instellen van de ventilatorsnelheden, zorg ervoor dat de gemiddelde ventilatorsnelheid zich tussen de lage en hoge ventilatorsnelheid bevindt.

- Wacht 10 seconden. Het apparaat past de geconfigureerde waarde toe. De status-LED en modi-LED's geven de status van het systeem weer.

6.2 Koppel het apparaat opnieuw

Vanaf het statusscherm:

- Tik op de toets.
De modi-LED's geven de volgende selectie weer.
- Indien nodig, druk binnen 2 seconden op de toets, totdat de selectie de 4de LED weergeeft.
- Houd de knop ingedrukt totdat de status-LED wit begint te knipperen.
- Laat de knop los. De status-LED geeft de modus Koppelen weer.
- Tik op de toets. Het apparaat zal aan de besturingsrichting worden gekoppeld.
Het resultaat wordt op de LED weergegeven.

6.3 Instellingen herstellen

Vanaf het statusscherm:

- Tik op de toets.
De modi-LED's geven de volgende selectie weer.
- Indien nodig, druk binnen 2 seconden op de toets, totdat de selectie de 4de LED weergeeft.
- Houd de knop ingedrukt totdat de status-LED wit begint te knipperen.
- Laat de knop los.
De status-LED geeft de modus Koppelen weer.
- Houd de toets 10 seconden ingedrukt.
De status-LED brandt wit.
- Laat de knop los.
Het apparaat wordt ontkoppeld en wordt opnieuw opgestart. Het apparaat keert vervolgens terug naar de modus Koppelen.

7 De batterij vervangen

Zie 5.1, 5.2 en 5.4 voor visuele instructies.

8 Technische gegevens

8.1 Afmetingen

Afmetingen (h x b x d):

100 x 100 X 25 mm

Gewicht:

± 125g

8.2 Omgevingsvooraarden

Bedrijfstemperatuurbereik:

0 tot 40 °C

Temperatuur bij verzenden/opslag:

-20 tot 55°C

Relatieve vochtigheid:

0 tot 90%, niet-condenserend

Beschermingsgraad (IEC60529):

IP30

8.3 Specificaties batterij

Type:

AA-batterij, 2x

Levensduur batterij:

2 jaar

8.4 Specificaties draadloze verbinding

Communicatiefrequentie:

868.3 MHz

Uitgangsvermogen:

minimaal 0 dBm.

Het is niet toegestaan om het apparaat buiten Europa te gebruiken.

8.5 Specificaties RV-meten

Meetbereik:

0 - 100 % RV

Meethaukeurigheid

- bij 11-89% RV:
- bij 0-10% en 90-100%:

3% RV

7% RV

Meetingsresolutie:

1% RV


Meetstabiliteit:

1.5% RV over

5 jaar

Instructions pour l'installation et l'utilisation

VILPE® ECo Ideal Wireless RH



A: Témoin d'état B: Témoin de mode C: Bouton tactile

1 Informations concernant le présent manuel

1.1 Informations concernant le dispositif

VILPE® ECo Ideal Wireless RH est un dispositif de contrôle et un capteur d'humidité pour système de ventilation VILPE®. Le dispositif envoie au dispositif de contrôle central des informations sur la vitesse de ventilation requise et l'état du système via communication sans fil.

1.2 Fonctionnement du présent manuel

Ce manuel est un document de référence permettant à des installateurs qualifiés d'installer le VILPE® ECo Ideal Wireless RH (ci-après dénommé « dispositif ») et à des utilisateurs de se servir du dispositif dans le cadre de l'usage prévu. Assurez-vous d'avoir lu et compris l'intégralité du manuel avant d'installer et/ou d'utiliser le dispositif.

1.3 Instructions d'origine

Les instructions d'origine du présent manuel ont été rédigées en anglais. Les versions du présent manuel dans d'autres langues sont des traductions des instructions d'origine.

1.4 Avertissements

REMARQUE

Les « Remarques » sont utilisées pour signaler des informations supplémentaires.

2 Sécurité

2.1 Directives

Le soussigné, VILPE Oy, déclare que l'équipement radioélectrique du type VILPE® ECo Ideal Wireless CU est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le dispositif répond aux directives CE suivantes :

- directive RTTE : 1999/5/CE
- directive RoHS : 2002/95/CE
- directive DEEE : 2002/96/CE

2.2 Symboles sur l'appareil

Marquage de conformité CE

Les déchets de produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ordinaires. Veuillez les déposer dans des installations de recyclage. Consultez votre collectivité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.(2002/96/CE)

2.3 Instructions générales de sécurité

Le dispositif est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas exposer le dispositif à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout court-circuit. Un court-circuit pourrait provoquer un incendie ou un risque de choc électrique. Utiliser le dispositif entre 0 et 40 °C. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon doux humide uniquement. Ne jamais utiliser de détergent abrasif ou chimique. Ne pas peindre le dispositif.

2.3 Piles

Les piles ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur similaire. La pile risque d'être endommagée si elle n'est pas remplacée correctement. Les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ordinaires. Veuillez les déposer dans des installations de recyclage. Consultez votre collectivité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

3 Description

3.1 Usage prévu

Le dispositif est conçu pour les usages suivants :

- Régler la vitesse de ventilation à l'aide de la vitesse du ventilateur, en fonction des données utilisateur, du niveau d'humidité mesuré ou du niveau d'humidité mesuré.
- Définir des paramètres pour le contrôle de la ventilation.

Tout autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu.

3.2 Fonctionnement

Le dispositif interactif avec le dispositif de contrôle à l'aide de communications sans fil afin de contrôler la ventilation. À l'aide du bouton et des témoins, il est possible de définir le mode de contrôle du système de ventilation. S'il est en mode Auto, le dispositif définit le niveau de ventilation en fonction de l'humidité relative (RH).

3.2.1 Vitesses et modes de ventilation

Le système de ventilation fonctionne dans un des modes suivants. Dans chacun de ces modes, le dispositif de contrôle règle le système de ventilation sur un niveau de ventilation défini.

- Mode Sorti:
- Mode À la maison:
- Mode Minuterie:
- Mode Auto:




Vitesse de ventilation faible



Vitesse de ventilation moyenne



Vitesse de ventilation élevée, pour une durée limitée.



Auto Entre vitesse de ventilation faible et élevée, en fonction des valeurs mesurées.

Le dispositif de contrôle fait tourner le ventilateur aux valeurs les plus élevées envoyées par le ou les capteur(s) sans fil connecté(s). En lançant le mode Minuterie depuis le dispositif, la ventilation sera active pendant 30 minutes.

3.2.2 Mesure de l'humidité relative

Le dispositif mesure en continu l'humidité relative (HR) dans l'air. En mode Auto, le dispositif contrôle la ventilation en fonction des valeurs mesurées : la ventilation démarre lorsque l'humidité atteint un certain niveau, ou tourne pendant un moment si l'humidité augmente soudainement.

i REMARQUE

Le dispositif conserve les valeurs définies de la vitesse du ventilateur dans le dispositif de contrôle et les récupère depuis cet emplacement. Le dispositif mémorise le point de réglage de HR et ne les envoie à aucun autre dispositif.

3.3 Signaux visuels

	Témoin d'état		Témoins de mode		
Démarrage					
Etat du système	Blanc	Fixe	Marche	Marche	Marche
	Vert	Fixe	État OK		
		1 clignotement	Erreur com.		
	Rouge	4 clignotements	Erreur capteur	HR	
		5 clignotements	Batterie faible		
Selection					
Mode Sorti					
Mode À la maison					
Arrêté					
Mode Minuterie					
Mode Auto					

i REMARQUE

Pour définir les vitesses du ventilateur, vérifier que la vitesse moyenne du ventilateur est entre la vitesse faible et la vitesse élevée.

4 Fonctionnement

4.1 Affichage de l'état

- Appuyer sur le bouton. Le témoin d'état et les témoins de mode indiquent l'état du système.
- Réglage du mode
- À partir de l'écran d'état:
 - Appuyer sur le bouton. Les témoins de mode indiquent la sélection suivante.
 - Si besoin, appuyer sur le bouton dans les 2 secondes qui suivent. Répéter le processus jusqu'à arriver au mode requis.
 - Attendre 2 secondes. Le dispositif lance le mode requis.


Le témoin d'état et les témoins de mode indiquent l'état du système.

5 Installation

5.1 Préparation


i REMARQUE

Ne pas placer le dispositif dans un boîtier métallique. Placez l'appareil à au moins 500 mm de l'unité de commande ECo Ideal Wireless CU.



- Appuyer sur l'attache et retirer la partie supérieure de la partie inférieure. Si le dispositif n'est pas placé sur un boîtier mural encastré :

Si le mur doit être préparé, utiliser la plaque de fixation comme modèle.



5.2 Mise en service


- Placer les piles.

Tous les témoins s'allument pendant 3 secondes.

- Attendre que le témoin indique le mode connexion.

Si le dispositif indique un autre mode, cela signifie qu'il est déjà connecté. Voir la section 6.2 pour savoir comment connecter de nouveau le dispositif.


- Appuyer sur le bouton. Le dispositif essaie de se connecter au dispositif de contrôle et indique le résultat via le témoin d'état. Si la communication échoue, vérifier que le dispositif de contrôle est en mode connexion et réessayer.



5.3 Procédure d'installation

- Placer la partie inférieure du dispositif.

- Fixer la partie inférieure à l'aide de vis.



5.4 Fermeture de la partie supérieure

- Placer la partie supérieure du dispositif sur la partie inférieure.

- Placer les attaches.
- Fermer et appuyer jusqu'à entendre un déclic.

6 Configuration

		Témoin d'état		Témoins de mode			
					Auto		
Étape 1	Configuration						
	Vitesse de ventilation faible		.				
	Vitesse de ventilation moyenne			.			
	Vitesse de ventilation élevée	Arrêté			.		
	Connexion					.	
Étape 2	Valeur	Bleu/rouge	Vitesse de ventilation faible	Arrêté	10%	20%	30%
		Bleu/vert	Vitesse de ventilation moyenne	30%	40%	50%	60%
		Rouge/vert/bleu	Vitesse de ventilation élevée	60%	70%	80%	90%
		Rouge/vert	Connexion	100%			

6.1 Configuration des paramètres

À partir de l'écran d'état (voir la section 4.1):

- Appuyer sur le bouton.
Les témoins de mode indiquent la sélection suivante.
- Si besoin, appuyer sur le bouton dans les 2 secondes qui suivent.
Répéter le processus jusqu'à arriver au paramètre à configurer.
- Appuyer de manière prolongée sur le bouton jusqu'à ce que le témoin d'état commence à clignoter en blanc.

- Relâcher le bouton. Le témoin d'état affiche la sélection et les témoins de mode affiche la valeur actuelle.

- Si besoin, appuyer sur le bouton dans les 10 secondes, jusqu'à ce que les témoins de mode affiche la valeur à définir.

i REMARQUE

Lors du réglage de la vitesse du ventilateur, vérifier que la vitesse moyenne est située entre la vitesse faible et la vitesse faible.

- Attendre 10 secondes. Le dispositif applique la valeur configurée. Le témoin d'état et les témoins de mode indiquent l'état du système.

6.2 Reconnexion du dispositif

À partir de l'écran d'état:

- Appuyer sur le bouton.
Les témoins de mode indiquent la sélection suivante.
- Si besoin, appuyer sur le bouton dans les 10 secondes, jusqu'à ce qu'à atteindre le 4^{ème} mode.
- Appuyer de manière prolongée sur le bouton jusqu'à ce que le témoin d'état commence à clignoter en blanc.
- Relâcher le bouton. Le témoin indique le mode connexion.
- Appuyer sur le bouton.
Le dispositif essaie de se connecter au dispositif de contrôle. Il indique le résultat via le témoin d'état.

6.3 Réinitialisation usine

À partir de l'écran d'état:

- Appuyer sur le bouton.
Les témoins de mode indiquent la sélection suivante.
- Si besoin, appuyer sur le bouton dans les 10 secondes, jusqu'à ce qu'à atteindre le 4^{ème} mode.
- Appuyer de manière prolongée sur le bouton jusqu'à ce que le témoin d'état commence à clignoter en blanc.
- Relâcher le bouton.
Le témoin indique le mode connexion.
- Appuyer sur le bouton pendant 10 secondes.
Le témoin d'état s'allume en blanc.
- Relâcher le bouton.
Le dispositif se connecte et redémarre. Le dispositif revient au mode de connexion.

7 Remplacement de la pile

Voir les instructions visuelles dans les sections 5.1, 5.2 et 5.4.

8 Données techniques

8.1 Dimensions

Dimensions globales (h x l x d): 100 x 100 X 25 mm
Poids: ± 125g

8.2 Conditions ambiantes

Plage de température de fonctionnement: 0 à 40 °C

Température de transport et de stockage Plage: -20 à 55°C

Humidité relative: 0 - 90%, sans condensation

Indice de protection (IEC60529): IP30

8.3 Caractéristiques de la batterie

Type: 2 piles AA

Durée de vie de la batterie: 2 ans

8.4 Caractéristiques de connexion sans fil

Fréquence de communication: 868.3 MHz

Puissance de sortie: au moins 0 dBm.

Il est interdit d'utiliser ce dispositif en dehors de l'Union européenne.

8.5 Caractéristiques de mesure de l'humidité relative

Mesure de la HR: 0 – 100 % HR

Précision de mesure

• à 11-89% HR: 3% HR


• à 0-10% et 90-100%: 7% HR

Résolution de mesure: 1% HR

Stabilité de mesure: 1.5% HR sur 5 ans

Instrukcja instalacji i obsługi

VILPE® ECo Ideal Wireless RH



A: Dioda stanu B: Diody trybów C: Przycisk dotykowy

1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

1.1 Informacje dotyczące urządzenia

VILPE® ECo Ideal Wireless RH to sterownik i czujnik wilgotności przewidziane dla układu wentylacji VILPE®. Urządzenie to wymienia bezprzewodowo z centralnym modelem sterującym informacje dotyczące żądanej prędkości wentylacji i stanu układu.

1.2 Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera informacje referencyjne, na podstawie których wykwalifikowani monterzy mogą zainstalować urządzenie VILPE® ECo Ideal Wireless RH (zwane w dalszej części instrukcji „urządzeniem”), a użytkownicy mogą korzystać z tego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem instalacji i/lub użytkowania urządzenia instrukcję należy przeczytać ze zrozumieniem.

1.3 Oryginalna instrukcja

Oryginalna instrukcja została sporządzona w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe tej instrukcji stanowią tłumaczenie instrukcji oryginalnej.

1.4 Ostreżenia

i UWAGA „Uwaga” służy do oznaczania dodatkowych informacji.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Dyrektywy

VILPE Oy niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radioowego VILPE® ECo Ideal Wireless CU jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektyna w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń (RTTE) telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności: 1999/5/WE
- Dyrektyna RoHS: 2002/95/WE
- Dyrektyna w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE): 2002/96/WE

2.2 Oznaczenia przewidziane na zespole

CE Oznaczenie CE dotyczące zgodności urządzenia z określonymi normami

X Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy umieszczać w odpadach komunalnych. Należy je poddawać recyklingowi, jeśli istnieją odpowiednie zakłady. Informacji na temat recyklingu udzielają władze lokalne. (2002/96/WE).

2.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach. Aby nie doszło do zwarcia, urządzenia nie należy wystawiać na deszcz ani kontakt z wilgotością. Zwarcie może spowodować pożar lub zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie powinno pracować w temperaturze od 0°C do 40°C. Należy je czyszczyć tylko miękką wilgotną szmatką. Nie stosować ścieńskiego ani chemicznego środka czyszczącego. Nie malować urządzenia.

2.4 Baterie

Batterii nie należy narażać na działanie wysokich temperatur, np. promieni słonecznych, ognia itp. W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko ich uszkodzenia. Batterii nie należy umieszczać w odpadach komunalnych. Należy je poddawać recyklingowi, jeśli istnieją odpowiednie zakłady. Informacji na temat recyklingu udzielają władze lokalne.

3 Opis

3.1 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do następujących celów:

- Do ustawiania prędkości wentylacji poprzez regulację prędkości wentylatora przez użytkownika oraz na podstawie mierzonej wilgotności.
- Do ustawiania parametrów sterowania wentylacją. Wszelkie inne lub dodatkowe sposoby użycia tego urządzenia są niezgodne z jego przeznaczeniem.

3.2 Zasada działania

Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z modelem sterującym, sterując wentylacją. Przyciski i diody umożliwiają odczytywanie oraz ustawianie trybu sterowania, dla uruchomionego układu wentylacji. W przypadku wybrania trybu Automatyczny, urządzenie generuje polecenie ustawienia określonej prędkości wentylacji na podstawie wilgotności względnej (RH).

3.2.1 Prędkość i tryby wentylacji

Układ wentylacji pracuje w jednym z trybów, które wymieniono poniżej. W każdym z tych trybów moduł sterujący ustawia skonfigurowany poziom wentylacji.

• Tryb Poza domem:



Niska prędkość wentylatora

• Tryb W domu:



Średnia prędkość wentylatora

• Tryb Zegar:



Wysoka prędkość wentylatora, utrzymywana przez ograniczony czas.

• Tryb Automatyczny:



Prędkość regulowana automatycznie.

Przełączanie prędkości wentylatora z przedziału od niskiej do wysokiej, w zależności od wartości pomiarów.

3.2.2 Pomiar RH

Urządzenie przez cały czas mierzy wilgotność względową (RH) powietrza. W przypadku trybu Automatyczny urządzenie steruje wentylacją na podstawie mierzonych wartości: wentylacja zostaje włączona, gdy wilgotność przekroczy określony poziom lub jest ona włączana na pewien czas w przypadku nagiego wzrostu wilgotności.

i UWAGA Urządzenie zapisuje skonfigurowaną prędkość wentylatora w module sterującym i pobiera ją z niego. Następnie RH jest zapisywana w urządzeniu i nie jest przekazywana innym urządzeniom.

3.3 Sygnały wizualne

Uruchomienie	Dioda stanu		Diody trybów			
Stan układu	Biała	Ciągła	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.
Zielona	Ciągła	Stan prawidłowy				
	1 mignięcie	Błąd komun.				
Czerwona	4 mignięcia	Błąd czujnika RH				
	5 mignieć	Niski poziom naładowania baterii				
Wybór						
Tryb Poza domem					*	
Tryb W domu						*
Tryb Zegar						*
Tryb Automatyczny						*

i UWAGA Podczas ustawiania prędkości wentylatora należy pamiętać, aby prędkość średnia mieściła się pomiędzy prędkością niską a wysoką.

4 Obsługa

4.1 Wskazywanie stanu

1 Dotknąć przycisk. Stan układu zostanie wskazany za pomocą diody stanu i diod trybów.

4.2 Ustawienie trybu

Z poziomu ekranu stanu:

1 Dotknąć przycisk.

Następna opcja, którą można wybrać, zostanie wskazana za pomocą diod trybów.

2 Dotknąć przycisk w przeciągu 2 sekund, jeżeli jest to konieczne.

Powtarzać te czynności do momentu, aż wskazany zostanie żądany tryb.

3 Zaczekać 2 sekundy. Żądany tryb zostanie włączony w urządzeniu.

Stan układu zostanie wskazany za pomocą diody stanu i diod trybów.

5 Instalacja

5.1 Przygotowanie

i UWAGA

Nie umieszczać urządzenia w metalowej obudowie. Umieść urządzenie co najmniej 500 mm od jednostki sterującej ECO Ideal Wireless CU.

- Wcisnąć zacisk i zdjąć sekcję górną z sekcji dolnej.

Jeżeli urządzenie nie ma być zamontowane w podtynkowej puszce ściennej:

Jeżeli konieczne jest przygotowanie ściany, należy użyć płytka montażowej jako szablonu.

5.2 Uruchomienie

- Włożyć baterie.

Wszystkie diody zaświecą się na 3 sekundy.

- Zaczekać, aż za pomocą diody stanu wskazany zostanie tryb wiązania urządzeń. Jeżeli wskazany zostanie inny tryb, urządzenie jest już powiązane.

W podpunkcie 6.2 opisano sposób ponownego wiązania urządzenia.

- Dotknąć przycisk. Urządzenie spróbuje powiązać się z modelem sterującym. Wynik tej operacji zostanie przedstawiony za pomocą diody stanu. W przypadku błędu komunikacji należy sprawdzić, czy w module sterującym jest włączony tryb wiązania urządzeń, a następnie wykonać ponowną próbę.

5.3 Procedura instalacji

- Złożyć sekcję dolną urządzenia.
- Zamocować sekcję dolną śrubami.


5.4 Zamknąć sekcję górną

- Złożyć sekcję górną urządzenia na sekcję dolną.

a. Założyć zaciski.

b. Zamknąć i wciśnąć aż do kliknięcia.

6 Konfiguracja



- Puścić przycisk. Za pomocą diody stanu wskazywana jest wybrana pozycja, natomiast ustawiona dla niej wartość jest wskazywana za pomocą diod trybow.
- W razie potrzeby, dotknąć przycisk w przeciągu 10 sekund do momentu, aż za pomocą diod stanu wskazana zostanie wartość, która ma zostać ustawiona.

i UWAGA

Podczas ustawiania prędkości wentylatora należy pamiętać, aby prędkość średnia mieściła się pomiędzy prędkością wysoką a niską.

- Zaczekać 10 sekund.

Skonfigurowana wartość zostanie zastosowana w urządzeniu.

Stan układu zostanie wskazany za pomocą diody stanu i diod trybow.

6.2 Ponownie powiązać urządzenie


Z poziomu ekranu stanu:

- Dotknąć przycisk. Następna opcja, którą można wybrać, zostanie wskazana za pomocą diod trybow.
- W razie potrzeby, dotknąć przycisk w przeciągu 2 sekund do momentu, aż dla opcji wyboru zaświeci się 4. dioda.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk do momentu, aż dioda stanu zacznie migotać na biało.
- Puścić przycisk. Za pomocą diody stanu wskazany zostanie tryb wiązania urządzenia.
- Dotknąć przycisk. Urządzenie spróbuje powiązać się z modelem sterującym. Wynik tej operacji zostanie przedstawiony za pomocą diody stanu.

6.3 Przywracanie ustawień fabrycznych

Z poziomu ekranu stanu:

- Dotknąć przycisk. Następna opcja, którą można wybrać, zostanie wskazana za pomocą diod trybow.
- W razie potrzeby, dotknąć przycisk w przeciągu 2 sekund do momentu, aż dla opcji wyboru zaświeci się 4. dioda.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk do momentu, aż dioda stanu zacznie migotać na biało.
- Puścić przycisk.
- Za pomocą diody stanu wskazany zostanie tryb wiązania urządzeń.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 10 sekund. Dioda stanu zaświeci się na biało.
- Puścić przycisk. Powiązanie urządzenia zostanie usunięte i nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. W urządzeniu zostanie ponownie włączony tryb wiązania.



6.1 Konfiguracja ustawień

Z poziomu ekranu stanu (patrz podpunkt 4.1):

- Dotknąć przycisk. Następna opcja, którą można wybrać, zostanie wskazana za pomocą diod trybow.
- Dotknąć przycisk w przeciągu 2 sekund, jeżeli jest to konieczne. Powtarzać te czynności do momentu, aż wskazana zostanie pozycja, która ma zostać skonfigurowana.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk do momentu, aż dioda stanu zacznie migotać na biało.

7 Wymiana baterii

Wskazówki wizualne można znaleźć w podpunktach 5.1, 5.2 i 5.4.

8 Dane techniczne

8.1 Wymiary

Wymiary ogólne (wys. x szer. x gł.): 100 x 100 x 25 mm
Ciężar: ± 125g

8.2 Warunki panujące w otoczeniu

Zakres temperatury roboczej: Od 0 do 40 °C
Zakres temperatury podczas wysyłki i przechowywania:

wilgotność względna: Od -20 do 55 °C
Klasa szczelności (IEC60529): 0 - 90%, bez kondensacji
IP30

8.3 Specyfikacja baterii

Typ: 2 baterie AA
Żywotność baterii: 2 lata

8.4 Specyfikacja połączenia bezprzewodowego
Częstotliwość komunikacji: 868.3 MHz
Moc wyjściowa: przynajmniej 0 dBm.
Urządzenia nie można używać poza UE.

8.5 Specyfikacja pomiaru RH

Zakres pomiaru: 0 – 100 % RH

Dokładność pomiaru:


- przy 11-89%RH: 3% RH
- przy 0-10% i 90-100%: 7% RH

Rozdzielcość pomiaru:

1%RH

Stabilność pomiaru: 1.5%RH w ciągu 5 lat

Инструкция по монтажу и эксплуатации VILPE® ECo Ideal Wireless RH



A: Индикатор состояния B: Светодиоды режима C: Сенсорная клавиша

1 О данном руководстве

1.1 Об устройстве

VILPE® ECo Ideal Wireless RH представляет собой прибор контроля и датчик влажности для пользователей вентиляционных систем VILPE®. Прибор передает по запросу информацию о скорости вентилятора и состоянии системы по беспроводной связи с централизованным устройством управления.

1.2 Как пользоваться данным руководством

Данное руководство предназначено в качестве справочника, с помощью которого квалифицированные монтажники могут выполнить монтаж VILPE® ECo Ideal Wireless RH (далее называемый «прибором»), и пользователи могут использовать прибор по его прямому назначению. Убедитесь, что вы внимательно прочли и поняли текст инструкции перед монтажом и/или эксплуатацией прибора.

1.3 Первосточник руководства

Данное руководство было составлено на английском языке. Другие языковые версии документа являются переводами первоисточника.

1.4 Предупреждения

ПРИМЕЧАНИЕ

«Примечание» используется для выделения дополнительной информации.

2 Безопасность

2.1 Директивы

VILPE Oy гарантирует, что радиоустройство типа VILPE® ECo Ideal Wireless CU соответствует директиве 2014/53/EU.

Прибор соответствует следующим директивам ЕС:

- Директива по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию (RTTE): 1999/5/EC
- Директива по ограничению использования опасных веществ (RoHS): 2002/95/EC
- Директива об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE): 2002/96/EC

2.2 Маркировка на приборе

CE маркировка соответствия

Отходы электротехнической продукции нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Переработка должна осуществляться по месту нахождения предприятия по переработке отходов. Воспользуйтесь соответствующими рекомендациями компетентных органов власти. 2002/96/EC

2.3 Общие указания по безопасности

Прибор предназначен только для эксплуатации в помещениях. Не подвергайте прибор воздействию дождя и влаги, чтобы избежать короткого замыкания. Короткое замыкание может привести к пожару или поражению электрическим током.

Работайте с прибором при температуре от 0 °C до 40 °C. Для очистки прибора используйте только смоченную мягкую ткань. Ни в коем случае не применяйте абразивные или химические чистящие средства. Не окрашивайте прибор.

2.4 Батареи

Батареи нельзя подвергать воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, огонь и т.д.; существует опасность повреждения также при неправильной замене батареи. Батареи нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Переработка должна осуществляться по месту нахождения предприятия по переработке отходов. Воспользуйтесь соответствующими рекомендациями компетентных органов власти.

3 Описание

3.1 Назначение

Прибор предназначен для следующих целей:

1 Задавать уровень скорости вентиляции воздуха через скорость вращения вентилятора, в зависимости от данных, вводимых пользователем, или от измеренного уровня влажности.

2 Задавать параметры контроля вентиляции. Любое другое применение или расширенные функции противоречат назначению прибора.

3.2 Принцип работы

Прибор обменивается данными с устройством управления с помощью функции беспроводной связи, для того, чтобы осуществлять управление вентиляцией. С помощью клавиши и светодиодов вы можете считывать данные и задавать режим управления, в котором в настоящий момент работает прибор. В автоматическом режиме прибор запрашивает уровень вентиляции, основываясь на относительной влажности (RH).

3.2.1 Скорость и режимы вентиляции

Система вентиляции работает в одном из указанных ниже режимов. В каждом из этих режимов устройство управления задает системе вентиляции определенный уровень вентиляции.

• Режим отсутствия (Away): низкая скорость вентилятора

• Локальный режим (Home): средняя скорость вентилятора

• Режим таймера (Timer): высокая скорость вращения вентилятора в течение ограниченного времени.

• Автоматический режим: Auto скорость вентилятора между низкой и высокой, исходя из измеренных значений.

Устройство управления вращает вентилятор, исходя из максимального значения из переданных подключенным беспроводным датчиком(-ами). При запуске режима таймера с этого устройства вентиляция будет активна в течение 30 минут.

3.2.2 Измерение относительной влажности

Прибор непрерывно измеряет относительную влажность (RH) воздуха. В автоматическом режиме прибор осуществляет управление вентиляцией, исходя из измеренных значений: пуск вентиляции, когда влажность превышает определенный уровень, либо на некоторое время при резком росте влажности.

ПРИМЕЧАНИЕ Прибор сохраняет настроенные значения скорости вентилятора в устройстве управления, и запрашивает их оттуда. Прибор самостоятельно сохраняет уставку влажности, не передавая его другим устройствам.

3.3 Визуальные сигналы

	Индикатор состояния		Светодиоды режима		
					Auto
Запуск	Белый	Непрерывный		ВКЛ	ВКЛ
Статус системы	Зеленый	Непрерывный	Работает		
		Мигает 1 раз	Ошибка передачи		
	Красный	Мигает 4 раза	Ошибка датчика		
		Мигает 5 раз	Батарея разряжена		
Выбор	Режим отсутствия			•	
	Локал. режим			•	
	Режим таймера				•
	Автомат. режим				•
Выкл.			Выкл.		

ПРИМЕЧАНИЕ При задании скорости вращения вентилятора убедитесь в том, что средняя скорость вентилятора действительно находится в диапазоне между низкой и высокой скоростью вращения.

4 Эксплуатация

4.1 Отображение состояния

1 Нажмите клавишу. Светодиодный индикатор состояния и светодиоды режима отобразят состояние системы.

4.2 Задать режим

Из экрана состояния:

1 Нажмите клавишу. Светодиоды режима показывают следующие опции на выбор.

2 При необходимости нажмите на клавишу в течение 2 секунд. Повторяйте, пока на экране не появится нужный режим.


3 Подождите 2 секунды. Прибор переходит в выбранный режим. Светодиодный индикатор состояния и светодиоды режима отобразят состояние системы.

5 Монтаж

5.1 Подготовка

ПРИМЕЧАНИЕ

Не помещайте прибор в металлический корпус. Разместите устройство на расстоянии не менее 500 мм от блока управления ECo Ideal Wireless CU.



- Нажмите на защелку и оттяните верхнюю часть от нижней секции. Если вы не ставите прибор на короб, смонтированный на стене заподлицо: при необходимости подготовки материала стены используйте монтажную пластина в качестве шаблона.

5.2 Ввод в эксплуатацию


- Установите батарейки.

Все светодиоды будут гореть в течение 3 секунд.

- Подождите, пока индикатор состояния показывает режим привязки.

Если прибор отображает другое состояние, привязка выполнена. Порядок повторной привязки см. в п. 6.2.


- Нажмите клавишу. Прибор будет осуществлять попытки привязки к устройству управления, и результат отобразится на светодиодном индикаторе состояния. Если установить связь удалось, убедитесь в том, что устройство управления находится в режиме привязки, и повторите попытку.



5.3 Порядок монтажа

- Установите нижнюю часть прибора.

- Закрепите нижнюю часть при помощи винтов.




5.4 Закройте верхнюю часть прибора

- Поместите верхнюю часть прибора на нижнюю часть.

a. Установите зажимы.

b. Закройте и нажмите до щелчка.



6 Конфигурирование

Шаг	Конфиг.	Светодиоды индикатор состояния		Светодиоды режима	
		Низкая скорость вентилятора	Средняя скорость вентилятора	Выкл.	Auto
Шаг 1	Низкая скорость вентилятора		*		
	Средняя скорость вентилятора		*		
	Высокая скорость вентилятора			*	
	Привязка				*
Шаг 2	Значение	Синий/ красный	Низкая скорость вентилятора	Выкл. 10% 20% 30% 40%	
		Синий/	Средняя скорость вентилятора	30% 40% 50% 60% 70%	
		Зелёный/	Высокая скорость вентилятора	60% 70% 80% 90% 100%	
		Красный/ зелёный	Привязка		

6.1 Настройка параметров

На экране состояния прибора (см. п. 4.1):

- Нажмите клавишу. Светодиоды режима показывают следующие опции на выбор.
- При необходимости удерживайте клавишу нажатой в течение 2 секунд. Повторяйте, пока на экране не появится настраиваемый параметр.
- Нажмите и удерживайте клавишу, пока светодиодный индикатор состояния не начнет мигать белым цветом.

- Отпустите клавишу. Светодиодный индикатор состояния показывает выбранный пункт, а светодиодные индикаторы режима показывают его текущее значение.

- При необходимости нажмите на клавишу в течение 10 секунд, пока светодиоды режима не покажут параметры настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При задании скорости вращения вентилятора убедитесь, что скорость вентилятора находится в диапазоне между низкой скоростью вентилятора и высокой скоростью вращения вентилятора.

- Подождите 10 секунд. Прибор применяет заданное значение. Светодиод состояния и светодиоды режима отобразят состояние системы.

6.2 Выполните повторную привязку прибора

На экране состояния:

- Нажмите клавишу. Светодиоды режима показывают следующие опции на выбор.
- При необходимости нажмите на клавишу в течение 2 секунд, пока выбор не покажет 4й светодиод.
- Нажмите и удерживайте клавишу, пока светодиодный индикатор состояния не начнет мигать белым цветом.
- Отпустите клавишу. Светодиодный индикатор состояния показывает режим привязки.
- Нажмите клавишу. Прибор будет осуществлять попытки привязки к устройству управления. Результат отобразится на светодиодном индикаторе состояния.

6.3 Выполните возврат к заводским настройкам

На экране состояния:

- Нажмите клавишу. Светодиоды режима показают следующие опции на выбор.
- При необходимости нажмите на клавишу в течение 2 секунд, пока выбор не покажет 4й светодиод.
- Нажмите и удерживайте клавишу, пока светодиодный индикатор состояния не начнет мигать белым цветом.
- Отпустите клавишу. Светодиодный индикатор состояния отобразит режим привязки.
- Нажмите и удерживайте клавишу в течение 10 секунд. Индикатор состояния показывает белый цвет.
- Отпустите клавишу. Прибор завершает привязку и перезагружается. Прибор вернется в режим привязки.

7 Замена батареек

См. наглядные инструкции в пп. 5.1, 5.2 и 5.4.

8 Технические данные

8.1 Размеры

Габаритные размеры (BxШxГ): 100 x 100 x 25 мм
Вес: ± 125 г

8.2 Условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °C
Диапазон температур транспортировки и хранения: от -20 до 55 °C
Относительная влажность: 0 - 90%, без конденсации
Степень защиты (IEC60529): IP30

8.3 Технические данные батареи

Тип: АА, 2 шт
Срок службы батареи: 2 года

8.4 Технические характеристики беспроводного подключения

Частото́тно́с́ти коммуникації: 868.3 МГц
Выходная мощность: не менее 0 дБм.

Использовать прибор за пределами Европы запрещается.

8.5 Характеристики измерения относительной влажности

Диапазон измерения: 0 – 100 % RH


Точность измерения:
• при 11-89% RH: 3% RH
• при 0-10% и 90-100%: 7% RH

Разрешение измерения:
1% RH

Стабильность измерения:
1.5% RH
в течение 5 лет

Irengimo ir naudojimo vadovas

VILPE® ECo Ideal Wireless RH



A: būsenos šviesos diodas
B: režimo šviesos diodai C: jutiklinis mygtukas

1 Apie šį vadovą

1.1 Apie įrenginį

„VILPE® ECo Ideal Wireless RH“ yra vėdinimo sistemos naudotojo valdiklis ir drėgmės jutiklis vėdinimo sistemoi. Įrenginys perduoda informaciją apie vėdinimo greičio užklausa ir sistemos būseną belaidžiu ryšiu naudodamas centrinių valdymo įrenginių.

1.2 Kaip naudoti šį vadovą

Šis vadovas yra žinynas, pagal kurį kvalifikuoti montuotojai gali irenti „VILPE® ECo Ideal Wireless CO2“ (toliau – įrenginys), o naudotojai gali naudoti įrenginį pagal jo paskirtį. Būtinai perskaitykite ir supraskite vadovą prieš įrengiami ar (arba) naudodami įrenginį.

1.3 Originalios instrukcijos

Originalios šiuo vadovo instrukcijos parašytos anglų kalba. Šio vadovo versijos kitomis kalbomis yra originalių instrukcijų vertimas.

1.4 Perspėjimo simboliai

PASTABA

„Pastaba“ naudojama pabrėžti papildomą informaciją.

2 Sauga

2.1 Direktyvos

Šiuo dokumentu „VILPE Oy“ pareiškia, kad radijo įranga „VILPE® ECo Ideal Wireless RH“ atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Įrenginys atitinka šias EB direktyvas:

- RTTE direktyva: 1999/5/EC
- RoHS direktyva: 2002/95/EC
- WEEE direktyva: 2002/96/EC

2.2 Ženkliant įtaiso

CE atitikties ženklas.

Įrenginio naudojimas gali būti neteisėtas visose valstybėse narėse

Elektros produktų atliekos neturėtų būti šalinamos su bendromis atliekomis. Atiduokite jas perdibti perdirbimo bendrovėms.

Pasitarkite su vietos valdžios institucija dėl perdirbimo. 2002/96/EU (WEEE).

2.3 Bendrosios saugumo instrukcijos

Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose. Nelaikykite prietaiso lietuje arba drėgnoje aplinkoje, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.

Trupnasis jungimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgio pavojų.

Įrenginį naudokite, kai aplinkos temperatūra siekia 0–40 °C. Valydami įrenginį naudokite tik minkištą drėgną šluostę. Niekada nenaudokite abrazyvaus arba cheminio valiklio. Įrenginio negalima dažyti.

2.4 Baterijos

Baterijos neturėtų būti laikomos šalia karščio šaltinių, pavyzdžiui, ant tiesioginių saulės spindulių, šalia ugnies arba par. Kyla pažeidimo pavojus, jei baterija yra netinkamai keičiamā. Baterijos neturėtų būti šalinamos kartu su bendromis atliekomis. Atiduokite jas perdibti perdirbimo bendrovėms.

Pasitarkite su vietos valdžios institucija dėl perdirbimo.

3 Aprašymas

3.1 Paskirtis

Įrenginys skirtas naudoti šiais tikslais:

- 1 nustatyti vėdinimo greičio lygi naudojant ventilatoriaus greičio valdiklį pagal naudotojo įvestą arba išmatuotą drėgmės lygi;
- 2 nustatyti parametrus vėdinimui valdymui.

Bet koks kitokis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

3.2 Darbo principas

Įrenginys palaiko ryšį su valdymo įrenginiu per belaidį ryšį ir taip valdo vėdinimą. Naudodami mygtuką ir šviesos diodus galite perskaityti ir nustatyti valdymo režimą, kuriuo darba veikia vėdinimo sistema. Kai ji veikia režimu „Auto“, įrenginys nustato vėdinimo poreikį pagal santykinę drėgmę (RH).

3.2.1 Vėdinimo greitis ir režimai

Vėdinimo sistema veikia vienu iš toliau pateiktų režimų. Kiekvienu šių režimų valdymo įrenginys nustato vėdinimo sistemą sukonfigūruotam vėdinimo lygiu.

- Režimas „Away“: mažas ventilatoriaus greitis
- Režimas „Home“: vidutinis ventilatoriaus greitis
- Režimas „Timer“: didelis ventilatoriaus greitis, tam tikrą laiko tarpą.
- Režimas „Auto“: tarpa mažo ir didelio ventilatoriaus greičio, pagal išmatuotas vertes.

Valdymo įrenginys varo ventilatorių pagal didžiausią vertę, kurią atsiuntė prijungtas (-i) belaidis (-iai) jutiklis (-iai). Kai paleidžiate šio įrenginio režimą „Timer“, vėdinimas veiksis 30 minučių.

3.2.2 Santykinės drėgmės matavimai

Įrenginys nuolat matuoja santykinę drėgmę (RH) ore. Kai jis veikia režimu „Auto“, vėdinimui valdo pagal išmatuotas vertes: vėdinimas pradedamas, kai drėgmė viršija tam tikrą lygi, arba įjungiamas tam tikram laiko tarpu, kai drėgmė staiga pakyla.

PASTABA Įrenginys išsaugo sukonfigūruotas ventilatoriaus greičio vertes valdymo įrenginje ir atkuria jas iš jo. Nustatytą RH vertę įrenginys išsaugo patis ir perneperduo šios vertės jokiui kitam įrenginiui.

3.3 Vaizdiniai signalai

Paleidimas	Būsenos šviesos diodas		Režimo šviesos diodas			
Sistemos būsena	Baltas	Nuolat šviečia	Ijungta	Ijungta	Ijungta	Ijungta
	Žalias	Nuolat šviečia	Būsena OK			
Raudonas	1 mirktelejimas	Bendra klaida				
	4 mirktelejimai	RH jutiklio klaida				
	5 mirktelejimai	Išskirovusi baterija				
Pasirinkti	Režimas „Away“					.
	Režimas „Home“	Išjungtas				.
	Režimas „Timer“				.	
	Režimas „Auto“				.	.

PASTABA Nustatant ventilatoriaus greičio vertes, išsitinkinkite, kad vidutinis ventilatoriaus greitis yra tarp mažo ir didelio greičio nustatymo.

4 Veikimas

4.1 Būsenos rodymas

1 Bakstelėkite mygtuką. Būsenos šviesos diodai ir režimo šviesos diodai rodo sistemos būseną.

4.2 Režimo nustatymas

Būsenos ekranas:

- 1 Bakstelėkite mygtuką. Režimo šviesos diodai rodo kitą pasirinkimą.
- 2 Jei reikia, bakstelėkite mygtuką per 2 sekundes. Kartokite tol, kol pasirinkimo ekranas rodydys reikiama režimą.
- 3 Palaukite 2 sekundes. Įrenginys pritaiko nurodytą režimą.

Būsenos šviesos diodai ir režimo šviesos diodai rodo sistemos būseną.

5 Įrengimas


5.1 Paruošimas

i PASTABA

Nedékite įrenginio į metalinį dėklą įrenginį pastatykite bent 500 mm atstumu nuo ECO Ideal Wireless CU valdymo bloko.

- 1 Nuspauskite gnybtą ir patraukite viršutinį skyrių nuo apatinio skyriaus.

Kai įrenginio nemontuojate į sieną įleistiui būdu: Kai sieną reikia paruošti, naudokite tvirtinimo plokštę kaip šabloną.




5.2 Paleidimas

- 1 Idékite baterijas.

Visi šviesos diodai šviečia 3 sekundės.

- 2 Palaukitė, kol būsenos šviesos diodas pradės rodyti susiejimo režimą. Jei įrenginys rodo kitą indikaciją, jis jau yra susietas. Žr. 6.2 skyrių, kaip dar kartą susieti įrenginį.


- 3 Bakstelėkite mygtuką. Įrenginys bandys susieti valdymo įrenginį ir rodys būsenos šviesos diodo rezultatą. Kai ryšio užmegztai nepavyksta, išsitinkinkite, kad valdymo įrenginys veikia susiejimo režimu, ir pabandykite dar kartą.



5.3 Įrengimo procedūra

- 1 Uždékite įrenginio apatinį skyrių.

- 2 Naudodami varžtus, pritvirtinkite apatinį skyrių.




5.4 Viršutinio skyriaus uždarymas

- 1 Uždékite viršutinį įrenginio skyrių ant apatinio skyriaus.

a.Uždékite gnybtus.

b.Uždarykite ir spauskite, kol išgirssite



spragteliųjimą.



6 Konfigūracija

	Būsenos šviesos diodai	Režimo šviesos diodai			
					Auto
1 velks- mas	Mazas ventiliato- riaus greitis		.		
	Vidutinis ventiliato- riaus greitis		.		
	Didelis ventiliato- riaus greitis		.		
	Susiejimas				.
2 velks- mas	Mėlynas / raudonas	Mažas ven- tiliatoriaus greitis	Iš jungtas	10%	20%
	Mėlynas / žalias	Vidutinis ventiliato- riaus greitis		30%	40%
	Raudonas / žalias / mėlynas	Didelis ventiliato- riaus greitis		50%	60%
	Raudonas / žalias	Susiejimas		70%	80%
				90%	100%

6.1 Nustatymų konfigūracijos

Būsenos ekranė (žr. 4.1 skyrių):

- 1 Bakstelėkite mygtuką.
Režimo šviesos diodai rodo kitą pasirinkimą.
- 2 Jei reikia, bakstelėkite mygtuką per 2 sekundes. Kartokite tol, kol pasirinkimo ekranas rodys elementą, kurį reikia sukonfigūruoti.
- 3 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kol būsenos šviesos diodas pradės mirksčių baltais.

- 4 Atleiskite mygtuką. Būsenos šviesos diodas rodo pasirinktą elementą, o režimo šviesos diodai – esamą jo vertę.

- 5 Jei reikia, bakstelėkite mygtuką per 10 sekundžių, kol režimo šviesos diodai rodo nustatytą vertę.

i PASTABA

Nustatant ventiliatoriaus greičio vertes, išsitinkinkite, kad vidutinis ventiliatoriaus greitis yra tarp mažo ir didelio greičio nustatymo.

- 6 Palaukite 10 sekundžių.
Įrenginys pritaikia sukonfigūruotą vertę. Būsenos šviesos diodas ir režimo šviesos diodai rodo sistemos būseną.

6.2 Pakartotinis įrenginio susiejimas

Būsenos ekranė:

- 1 Bakstelėkite mygtuką. Režimo šviesos diodai rodo kitą pasirinkimą.
- 2 Jei reikia, bakstelėkite mygtuką per 2 sekundes, kad pasirinkimo ekranė pamatytyumėtė ketvirtą šviesos diodą.
- 3 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kol būsenos šviesos diodas pradės mirksčių baltais.
- 4 Atleiskite mygtuką. Būsenos šviesos diodas rodo susiejimo režimą.
- 5 Bakstelėkite mygtuką. Įrenginys bandys susieti valdymo įrenginį. Jis rodo būsenos šviesos diodo rezultatą.

6.3 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Būsenos ekranė:

- 1 Bakstelėkite mygtuką. Režimo šviesos diodai rodo kitą pasirinkimą.
- 2 Jei reikia, bakstelėkite mygtuką per 2 sekundes, kad pasirinkimo ekranė pamatytyumėtė ketvirtą šviesos diodą.
- 3 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kol būsenos šviesos diodas pradės mirksčių baltais.
- 4 Atleiskite mygtuką. Būsenos šviesos diodas rodo susiejimo režimą.
- 5 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką 10 sekundžių. Būsenos šviesos diodas šviečia baltais.
- 6 Atleiskite mygtuką. Įrenginys išjungia susiejimą ir pakartotinai pasileidžia. Įrenginys grįžta į susiejimo režimą.

7 Baterijos keitimasis

Vizualinių instrukcijų ieškokite 5.1, 5.2 ir 5.4 skyriuose.

8 Techniniai duomenys

8.1 Matmenys

Gabaritų matmenys (a x p x g): 100 x 100 X 25 mm
Svoris: ± 125g

8.2 Aplinkos sąlygos

Darbinės temperatūros diapazonas: 0 iki 40 °C

Gabenimo ir saugojimo temperatūros: -20-55°C

Santykinė oro drėgmė: 0-90%, non-condensing
Apsaugos klasė (IEC60529): IP30

8.3 Baterijos specifikacija

Tipas: Dvi AA tipo baterijos
Baterijos tarnavimo laikas: 2 metai

8.4 Belaidžio ryšio specifikacija

Ryšio dažnis: 868.3 MHz

Išėjimo galia: bent 0 dBm.
Įrenginį galima naudoti tik Europoje.

8.5 RH matavimo specifikacijos

Matavimo režimas: 0-100 % RH

Matavimo tikslumas

- esant 11-89 % RH: 3 % RH
- esant 0-10 % ir 90-100%: 7 % RH

Matavimo raiška:

1 % RH


Matavimo stabdumas: 1.5 % RH per 5 metus

Uzstādišanas un lietošanas

norādes

VILPE® ECo Ideal Wireless

RH



A: statusa gaismas diode B: režima gaismas diodes
C: skārienpoga

1 Par šo rokasgrāmatu

1.1 Par ierici

VILPE® ECo Ideal Wireless RH ir lietotāja vadības un mitruma sensors ventilācijas sistēmi. Ierice nodod informāciju par ventilācijas ātruma prasību un sistēmas statusu, izmantojot bezvadu saziņu ar centrālo vadības ierici.

1.2 Kā lietot šo rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmata ir paredzēta kā atsauču grāmata, pēc kuras kvalificēti uzstādītāji var uzstādīt VILPE® ECo Ideal Wireless RH (šeit un turpmāk tekstā "ierice"), un lietotāji var izmantot ierici tās paredzētajam nolūkam. Pirms ierices uzstādišanas un/vai lietošanas izslasiet un saprotiet rokasgrāmatu.

1.3 Oriģinālās instrukcijas

Šīs rokasgrāmatas oriģinālās instrukcijas ir uzrakstītas angļu valodā. Šīs rokasgrāmatas citu valodu versijas ir oriģinālo instrukciju tulkojums.

1.4 Pamācības

PIEZĪME

"Piezīmi" izmanto, lai izceltu papildinformāciju.

2 Drošība

2.1 Direktīvas

Ar šo VILPE Oy pazino, ka VILPE® ECo Ideal Wireless RH tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Ierice atbilst šādām EK direktīvām:

- Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām
- Direktīva 2002/95/EK par dažu bistamu vielu izmantošanas ierobežošanu (RoHS)
- Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

2.2 Uz iekārtas redzamās zīmes

CE Atbilstības markējums

Ierices lietošana var nebūt likumiga visās dalibvalstis.



Nolietotos elektropreces nedrīkst izmest sadzives atkritumos. Lūdzu, nododiet tos pārstrādei, ja ir pieejami pārstrādes punkti.

Lai iegūtu informāciju par pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Direktīva 2002/96/EK (EEIA).

2.3 Vispārigi drošības norādījumi

Ierice ir izstrādāta tikai lietošanai telpās. Lai neizraisītu issavienojumu, nepakļaujiet ierici lietus vai mitruma ietekmei. Issavienojums var izraisīt aizdegšanās vai elektrošoka risku. Izmantojiet ierici temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Ierices tirīšanai izmantojiet tikai mikstu, mitru drānu. Nekad neizmantojiet abrazīvus vai kīmiskus tirīšanas līdzekļus. Nekrāsojiet ierici.

2.4 Akumulatori

Akumulatorus nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma, piemēram, saules gaismas vai uguns, ietekmei; akumulatora nepareizas nomaīnas gadījumā pastāv bojājumu draudi. Akumulatorus nedrīkst izmest sadzives atkritumos Ja ir pieejams utilizēšanas punkts, lūdzu, utilizējiet ierici. Lai iegūtu informāciju par pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību.

3 Apraksts

3.1 Paredzētā lietošana

Ierice ir paredzēta šādiem nolūkiem:

- 1 ventilācijas līmena iestāšanai, izmantojot ventilatora ātrumu, pamatojoties uz lietotāja ievadu vai izmērīto mitruma līmeni;

- 2 ventilācijas vadības parametru iestāšanai.

Jebkura cits vai turpmāk izmantošana nav saskaņā ar paredzēto pielietojumu.

3.2 Darba princips

Lai vadītu ventilāciju, ierice sazinās ar vadības ierici, izmantojot bezvadu sakarus. Ar pogu un gaismas diodiem var nolasīt un iestāt vadības režīmu, kurā tobrīd ir ventilācijas sistēma. Automātiskajā režīmā ierice pieprasī ventilācijas līmeni, pamatojoties uz relatīvo mitrumu (RH).

3.2.1 Ventilācijas ātrumi un režīmi

Ventilācijas sistēma darbojas vienā no tālāk norāditajiem režīmiem. Katrā no šiem režīmiem vadības ierice iestāta ventilācijas sistēmai konfigurētu ventilācijas līmeni.

• Prombūtnes režīms: Zems ventilatora ātrums

• Mājas režīms: Vidējs ventilatora ātrums

• Taimera režīms: Lils ventilatora ātrums ierobežotā periodā.

• Automātiskais režīms:**Auto** Starp zemu un augstu ventilatora ātrumu, pamatojoties uz izmērītajām vērtībām. Vadības ierice vada ventilatoru, pamatojoties uz piesaistītā(-o) bezvadu sensora(-u) nosūtītajām augstākajām vērtībām. Pēc taimera režīma sākšanas no šīs ierices ventilācija būs aktīva 30 minūtes.

3.2.2 RH mērījums

Ierice nepārtrauki mēra relatīvo mitrumu (RH) gaisā. Automātiskajā režīmā ierice vada ventilāciju, pamatojoties uz izmērīto vērtību gājienu: ventilācija sākas, kad mitrums pārsniedz noteiktu līmeni vai uz kādu laiku tad, ja pēkšņi paleišķis mitrums.

PIEZĪME Konfigurētās ventilatora ātruma vērtības ierice saglabā vadības ierīci un pieprasī tās no turienes. Ierice pati uzglabā RH iestājumu punktu un nesazinās par to ar citām ierīcēm.

3.3 Vizuālie signāli

Aktivizēšana	Statusa gaismas diode		Režīma gaismas diodes						
	Balta	Pastāvīgi	Deg	Deg	Deg	Deg			
Sistēmas statuss	Zaja	Pastāvīgi	Statuss kārtībā						
	1 zibsnis	Saz. klūda							
	Sarkanā	4 zibsnī	RH sensora klūda						
		5 zibsnī	Zems akumulatora līmenis						
Atlasīšana									
Prombūtnes režīms									
Mājas režīms									
Taimera režīms									
Automātiskais režīms									

PIEZĪME Iestatot ventilatora ātrumus, pārliecinieties, vai vidējais ventilatora ātrums ir starp zemu un augstu ventilatora ātrumu.

4 Darbība

4.1 Rādīt statusu

1 Pieskarieties pogai. Statusa gaismas diode un režīma gaismas diodes rāda sistēmas statusu.

4.2 Iestātīt režīmu

From the status screen:

1 Pieskarieties pogai. Režīma gaismas diodes rāda nākamo atlasi.

2 Ja nepieciešams, pieskarieties pogai 2 sekunžu laikā.

Atkārtotiet, līdz atlase rāda nepieciešamo režīmu.

3 Pagaidet 2 sekundes. Ierice pielieto pieprasīto režīmu.

Statusa gaismas diode un režīma gaismas diodes rāda sistēmas statusu.

5 Uzstādīšana

5.1 Sagatavošanās


PIEZĪME

Neievietojiet ierici metāla ietvarā. Novietojiet ierici vismaz 500 mm attālumā no ECo Ideal Wireless CU vadības vienības.

- Piespiediet skavu un novelciet augšdaļu no lejasaļas.

Ja ierici nenovieto uz vienlīmeņa sienas montāžas kārbas:

Ja siens materiālam nepieciešama sagatavošana, izmantojiet montāžas plāksni kā šablonu.



5.2 Nodrošana ekspluatācijā

- Levietojiet akumulatorus.


Visas gaismas diodes ielegas uz 3 sekundēm.

- Pagaidiet, līdz statusa gaismas diode uzsāk pievienošanas režīmu.

Ja ierice rāda citu indikāciju, ierice jau ir pievienota. Skatiet punktu 6.2, lai uzzinātu, kā vēlreiz pievienot ierici.

- Pieskarieties pogai. Ierice mēģinās izveidot savienojumu ar vadības ierici un parādīs rezultātu ar statusa gaismas diodi.


Ja saziņa nav izdevusies, pārbaudiet, vai vadības ierice ir savienošanas režīmā, un mēģiniet vēlreiz.



5.3 Uzstādīšanas process

- Novietojiet ierices lejasaļu.

- Piestipriniet lejasaļu, izmantojot skrūves.



5.4 Aizveriet augšdaļu

- Ierices augšdaļu novietojiet uz lejasaļas.

a. Novietojiet spailes.

b. Aizveriet un piespiediet, līdz atskan klikšķis.



6 Konfigurācija

Konfigurācija	Statusa gaismas diode		Režīma gaismas diodes				
					Auto		
Step 1	Zems ventilatora ātrums		.				
	Vidējs ventilatora ātrums	Nedeg		.			
	Augsts ventilatora ātrums			.			
	Savienošana				.		
Step 2	Zila/sarkana	Zems	Nedeg	10%	20%	30%	40%
	Zila/zala Sarkana/ zala/zila	Vidējs	30%	40%	50%	60%	70%
	Sarkana/zala	Augsts	60%	70%	80%	90%	100%
		Savienošana					

6.1 Iestatījumu konfigurēšana

Statusa ekrānā (skatiet 4.1 punktu):

- Pieskarieties pogai.
Režīma gaismas diodes rāda nākamo atlasi.
- Ja nepieciešams, pieskarieties pogai 2 sekunžu laikā. Atkārtojiet, līdz atlase rāda konfigurējamo vienu.
- Nospiediet un turiet pogu, līdz statusa gaismas diode sāk mirgot baltā krāsā.
- Atlaidiet pogu. Statusa gaismas diode rāda atlasišto vienu, un režīma gaismas diodes rāda tā pašreizējo vērtību.
- Ja nepieciešams, pieskarieties pogai 10 sekunžu laikā, līdz režīma gaismas diodes rāda iestatīmo vērtību.

PIEZĪME

Iestatot ventilatora ātrumus, pārliecīgieties, vai vidējais ventilatora ātrums ir starp zemu un augstu ventilatora ātrumu.

- Pagaidiet 10 sekundes.

Ierice pielieto konfigurēto vērtību. Statusa gaismas diode un režīma gaismas diodes rāda sistēmas statusu.

6.2 Ierices atkārtota pievienošana

Statusa ekrānā:

- Pieskarieties pogai. Režīma gaismas diodes rāda nākamo atlasi.
- Ja nepieciešams, pieskarieties pogai 2 sekunžu laikā, līdz atlase ir redzama 4. gaismas diode.
- Nospiediet un turiet pogu, līdz statusa gaismas diode sāk mirgot baltā krāsā.
- Atlaidiet pogu. Statusa gaismas diode rāda pievienošanas režīmu.
- Pieskarieties pogai. Ierice mēģinās izveidot savienojumu ar vadības ierici.

Tā parāda rezultātu ar statusa gaismas diodi.

6.3 Atiestatīšana uz rūpīnīcas vērtībām

Statusa ekrānā:

- Pieskarieties pogai. Režīma gaismas diodes rāda nākamo atlasi.
- Ja nepieciešams, pieskarieties pogai 2 sekunžu laikā, līdz atlase ir redzama 4. gaismas diode.
- Nospiediet un turiet pogu, līdz statusa gaismas diode sāk mirgot baltā krāsā.
- Atlaidiet pogu. Statusa gaismas diode rāda pievienošanas režīmu.
- Nospiediet 10 sekundes turiet pogu.
Statusa gaismas diode ielegās baltā krāsā.
- Atlaidiet pogu. Ierice atlaiž savienojumu un restartējas. Ierice atgriezīsies savienojojuma režīmā.

7 Akumulatora mainīja

Vizuālās norādes skatiet 5.1., 5.2. un 5.4. punktā.

8 Tehniskie dati

8.1 Izmēri

Kopējie izmēri (a x p x dz): 100 x 100 X 25 mm
Svars: ± 125 g

8.2 Vides apstākļi

Ekspluatācijas temperatūras diapazons: 0-40 °C
Piegādes un glabāšanas temperatūras diapazons:
-20-55°C
0-90 %, bez kondensācijas
Relativais mitrums:
Aizsardzība pret iekūšanu (IEC60529): IP30

8.3 Akumulatora specifikācijas

Tips: AA akumulators, 2x
Akumulatora kalpošanas laiks: 2 gadi

8.4 Bezvadu savienojuma specifikācijas

Sazīnas frekvence: 868.3 MHz
Izejas jauda: vismaz 0 dBm.
Ierici nav atlauts izmantot arpus Eiropas.

8.5 RH mērījuma specifikācijas

Mērījumu diapazons: 0-100 % RH
Mērījumu precīzitāte
• ar 11-89% relat. mitrumu: 3% RH
• 0-10% un 90-100%: 7% RH
Mērījumu izšķirtspēja: 1%RH
Mērījuma stabilitāte: 1,5% RH varāk nekā piecos gados