

Typgodkännandebevis

2681/93

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

VILPE, Avloppsluftare

Innehavare

SK Tuote Oy, Kauppatie 9, FIN-65610 Mustasaari, Finland.

Organisationsnummer/VAT nummer: FI05581721

Tel: +358 201 233 200, fax: +358 201 233 218

E-post: vaasa@sktuote.fi, Hemsida: www.sktuote.fi

Produkt

Avloppsluftare tillverkad av polypropen (PP) med dimension $\varnothing 110$ mm för montering på yttertak. Avloppsluftare ansluts till avloppsinstallation med flexibelt rör med $\varnothing 75$ mm eller $\varnothing 110$ mm. Avloppsluftarna används tillsammans med genomföringssats huvudsakligen tillverkad av polypropen med tätningar av EPDM.

Avsedd användning

Avloppsluftare för anslutning till rörsystem för tryckutjämning och luftning av spillvatteninstallation.

Handelsnamn

VILPE avloppsluftare.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fuktsäkerhet	6:53,	1:a stycket
Installationer för spillvatten	6:641,	2:a stycket sista meningen
Utformning	6:644,	1:a meningen

Tillhörande handlingar

VILPE Anvisningar för installation, användning och service, märkt T80012 D.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 2214-21-05-RTE, Kontrollorgan: VTT.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, Finland.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Takfläkten märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Typgodkännandets nummer
Dimension
Artikelnummer
Löpande tillverkningsdatum

SK Tuote Oy, Finland
†
2681/93
dimension
nummer
datum

Emballage märks också med:

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

SP Certifiering 1002
VTT

Bedömningsunderlag

Rapport 93B14106 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport RTE52559-96, RTE 56298-95 och VTT-S-10490-10 från VTT i Finland.

Kommentarer

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-10-28, med giltighetstid t.o.m. 2016-10-27.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-02-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Stefan Coric

